

Dębowa Łąka 28.11.2023 r.

Gmina Dębowa Łąka
Dębowa Łąka 38
87-207 Dębowa Łąka

Nr postępowania: RG.271.10.2023

INFORMACJA/ ZMIANA Nr 2

W związku z otrzymaniem zapytania do postępowania przetargowego pn.: „**Remont części drogi gminnej nr 070603C w Dębowej Łące**”, Gmina Dębowa Łąka udziela informacji jak niżej:

Pytanie 1:

W dokumentacji przetargowej nie wskazano kategorii ruchu dla jakiej należy zaprojektować mieszanki mineralno-asfaltowe. Prosimy o potwierdzenie, że mieszanki mineralno-asfaltowe należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR 1-2 lub doprecyzowanie kategorii ruchu dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych.

Odp. 1:

Mieszanki mineralno-asfaltowe należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR 1-2.

Pytanie 2:

W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszankę na warstwę ścieralną z AC 8 S o grubości 5 cm. Mając na uwadze projektowaną grubość 5 cm oraz odpowiedni dobór mieszanki mineralno-asfaltowej rekomendujemy zastosowanie mieszanki o grubszym szkielecie z AC 11 S ze względu na poprawne zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej oraz uzyskanie większej stabilności i odporność na deformacje dla nowo projektowanej nawierzchni jezdni.

Odp. 2:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie na zadaniu mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S.

Pytanie 3:

Prosimy o załączenie przekroju konstrukcyjnego - zjazd z kruszywa.

Odp. 3:

Na zjazdach należy przyjąć wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego o grubości średnio 5 cm + skropienie emulsją asfaltową 0,4 kg/m² oraz ułożenie mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 5 cm.