

Rypin, 10 stycznia 2024 roku

ZP.271.29.6.2023

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn. „**Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie – II etap**”  
Numer postępowania **ZP.271.29.2023**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ**

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 z późn. zm.) wyjaśniam treść zapytania, które wpłynęło 10 stycznia 2024 roku i zmieniam SWZ w następujący sposób.

**Pytanie**

Po zapoznaniu się z dokumentem z dnia 08.01.2024 r. odnoszącym się do wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, a w szczególności dotyczącym odpowiedzi na pytanie nr. 1 pragniemy przedstawić Państwu swoją w pełni uzasadnioną opinię, która poparta jest wieloletnim doświadczeniem w branży. W naszej opinii, cynkowanie konstrukcji, w której występują elementy spawane na miejscu budowy, jest rozwiązaniem nieprawidłowym. Przygotowanie styków elementów ocynkowanych jest bardzo trudne i czasochłonne, z uwagi na końcową jakość spoin nie stosuje się tego typu rozwiązań. Ponadto, w konstrukcji występują elementy gięte, które po procesie cynkowania zmieniają swoją geometrię. Taka zmiana geometrii po cynkowaniu może utrudnić, a nawet uniemożliwić, prawidłowe połączenie elementów. Dodatkowo, uważamy, że malowanie proszkowe nie jest korzystnym rozwiązaniem. Część powłoki zostanie uszkodzona podczas spawania elementów, co spowoduje, że odtworzona powłoka będzie różnić się kolorystycznie od pozostałej części. W związku z powyższym prosimy o skonsultowanie się w niniejszej sprawie z projektantem konstrukcji i odpowiedź na naszą prośbę. Jako firma z dużym doświadczeniem i kierując się najwyższą dbałością o jakość: Proponujemy zamianę systemu zabezpieczenia antykorozyjnego na malowanie natryskowe C3-H lub C3-M.

**Odpowiedź na pytanie**

Zamawiający zmienia wymogi dotyczące zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych (budynek garażowo-gospodarczy, wiaty W-1, W-2, zadaszenie trybuny) na powłoki malarskie wykonane metoda natryskową w systemie C3-M wg. normy PN-EN ISO 12944.

**Zmiana treści SWZ**

W Specyfikacji Warunków Zamówienia zmianie ulegają zapisy wskazane poniżej:

1) zapis Części XVI, ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wniesione (tzn. wadium musi być na rachunku bankowym Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert tj. **do dnia 17 stycznia 2024 roku, do godziny 11:00**”.

- 2) zapis Części XVII, ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/850017> - w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 17 stycznia 2024 r. do godziny 11:00**”.
- 3) zapis Części XVII, ust. 8 otrzymuje brzmienie:  
„Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 17 stycznia 2024 r. o godz. 11:15** za pośrednictwem Platformy.”
- 4) zapis Części XVIII, ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„Wykonawca będzie związany ofertą **do dnia 15 lutego 2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”