

Wyjaśnienie treści SWZ

Gmina Lipno na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej zwanej Ustawą PZP), udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwanej SWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „**Modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego w Wilkowicach w ramach programu „Szatnia na Medal”**”

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

Pytanie nr 1:

Proszę o informację czy planowane jest wykonanie elewacji, w dokumentacji opisowej oraz rysunkowej nie ma informacji odnośnie tego.

W kosztorysie budowlanym w dziele 1.7 znajdują się pozycje montażu rusztu oraz wełny mineralnej.

Dodatkowo w opisie pkt. 1.3 stron 3. znajduje się informacja o konstrukcji stalowej w obudowie z płyty warstwowej, czy jest to błędna informacja?

Odpowiedź nr 1

Planowane jest wykonanie nowej elewacji z blachy elewacyjnej w układzie poziomym na ruszcie stalowym lub aluminiowym, wypełnianie z wełny mineralnej. Rzut rys nr 2 zawiera informacje o miejscu wykonania elewacji.

Przedmiar robót w dziele 1.7 Elewacja zawiera zakres prac do wykonania. Opis pkt. 1.3 strona 3 zawiera opis stanu istniejącego, obecnie budynek wykonany jest z płyty warstwowej na konstrukcji stalowej, ruszt pod nową elewację należy zamocować na istniejącej konstrukcji obiektu.