

Elbląg, dnia 01.02.2021 r.

BD.7013.08.10.2020.2021

**Do wszystkich Wykonawców**

**Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego BD.7013.08.2020.2021 w trybie zaproszenia do składania ofert na przebudowę indywidualnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 16 położonej w obrębie geodezyjnym Przezmark gm. Elbląg.**

**WYJAŚNIENIA**

W związku z pytaniami Wykonawcy, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 01.02.2021r. i dotyczyły przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na roboty budowlane polegające na przebudowie indywidualnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 16 położonej w obrębie geodezyjnym Przezmark gm. Elbląg, Wójt Gminy Elbląg przekazuje treść pytań i udziela wyjaśnień w sposób następujący:

**Pytanie 1**

„Czy przepompownia musi posiadać moduł GPRS ? Czy sam moduł GSM wystarczy ? Jeśli tak to gdzie należy wpiąć moduł GPRS?“

**Odpowiedź na pytanie 1**

Przepompownia musi posiadać moduł GPRS z uwagi na włączenie modułu do systemu monitoringu EPWiK przejmującym obiekt do eksploatacji po dokonaniu odbioru technicznego obiektu przez EPWiK.

**Pytanie 2**

„Czy przepompownia musi posiadać zbiornik z polimerobetonu? Czy jest możliwość zamiany zbiornika na betonowy kl.C35/45 z kręgów betonowych?“

**Odpowiedź na pytanie 2**

Przepompownia musi posiadać zbiornik z polimerobetonu.

**Pytanie 3**

„Czy zamawiający dopuszcza aby wykonawca samodzielnie wybudował przepompownię ścieków z materiałów nie gorszych niż w specyfikacji. W takim przypadku zamawiający otrzyma atesty oraz deklaracje na poszczególne elementy przepompowni a nie na całą przepompownię jako całość.“

**Odpowiedź na pytanie 3**

Dopuszcza się rozdział dokumentacji odbiorowej (atesty, deklaracje) na:

- 1) część hydrauliczną wraz z pompami
- 2) zbiornik
- 3) część zasilająco sterującą jako całość z raportem badań kompatybilności elektromagnetycznej.

**WÓJT**  
*Zygmunt Tucholski*