

Przylep, dn. 26.08.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedź na zestaw pytań Nr 3 złożony w dniu 23.08.2021 r.

Dot. postępowania przetargowego pn.: „Budowa placu zabaw przy ZSP w Przylepie, gmina Kołbaskowo”

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści na strefę bezpieczną piasek płukany frakcji 0-2 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza piasku płukanego frakcją 0-2 mm w strefie bezpieczeństwa. Należy kierować się zapisami w projekcie (dopuszczamy tylko 0.25-0.8 mm).

WYREKTOR
Szkoła-Przedszkolnego
w Przylepie
mgr Iwona Wierzbicka