

projektowanego wykończenia nawierzchni terenu.

Wykonywanie i odbiór robót zrealizowanych zgodnie z normami budowlanymi i oraz warunkami określonymi w aprobatkach technicznych.

4. UWAGI DOTYCZĄCE WYKONCZON:

4.1. Szczegóły wykonania wszelkich robót wykonawczych przewidzianych do akceptacji nadzoru autorskiego w postaci projektów malarzowskich, dla których wyliczone sągłównie dokumentacja projektu wykonawczego obiektu.

4.2. Kolorytytuła i faktury elementów wykonawczych sązależne od decyzji nadzoru autorskiego.

2A - STROPODOACH


- papa lemozmogrzewna ogniodłonna (np. frestap)
- papa podkładowa asfaltowa
- warstwa dociskowa - szlachta cementowa 5,0 cm
- warstwa spawkowa z keramzytu - ze spadkiem 3‰ lub kłny styropianowe
- izolacja termiczna - styropian EPS 100-438 gr., min 20 cm
- parobizolacja- folia PE
- wyrównanie 0,5 cm
- strój typu filigran zgodnie z konstrukcją
- płyty GKF 1,2 cm na ruszcie stalowym

2B - STROPODOACH

- papa lemozmogrzewna ogniodłonna (np. frestap)
- papa podkładowa asfaltowa
- warstwa dociskowa - szlachta cementowa 5,0 cm
- warstwa spawkowa z keramzytu - ze spadkiem 3‰ lub kłny styropianowe
- izolacja termiczna - styropian EPS 100-438 gr., min 20 cm
- parobizolacja- folia PE
- wyrównanie 0,5 cm
- strój typu filigran zgodnie z konstrukcją
- gładzi spawkowa

3A - DACH NAD SALĄ GIMNASTYCZNA

- Płyt warstwowa REB 16mm REB20 (Uc ≤ 0,15)
- płaski dachowy trapezowy h/108,69,5x 16cm z czwastkami 24 x 12cm
- sufit z płyt akustycznych jednopodpowłok na profilach stalowych mocowany do płaski na węzy do słupa 8,5 m (alternatywnie: izolacja akustyczna natynkowa - tylny dwiekonkowny akustyczny gr. 17 mm REI 30)
- siatka zabezpieczająca przednie uszkodzaniem mechanicznym, rozpięta między dwiema

<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	<p>S2-SCIANY ZEWNĘTRZNE</p> <ul style="list-style-type: none"> - tynk cementowo-wapienny - styropian EPS 80-038 gr. 15 cm lub wełna mineralna gr. 15cm - tynki szkieletowe gr. 24cm, klasa 15MPa (h=0,55 Witmk) - tynk cementowo-wapienny 	
	<p>S2-SCIANY FUNDAMENTOWE</p> <ul style="list-style-type: none"> - tynk mozaikowy / folia kubełkowa poniżej poziomu terenu - klej na siało - styrodur gr. 10 cm (max. h=0,040 Witmk) - hydroizolacja gr. 3 mm - środek gruntujący - tynki betonowe pełne klasy 20 MPa (h=1,3 Witmk) - tynk cementowo-wapienny 	
	<p>1T - SCHODY ZEWNĘTRZNE</p> <ul style="list-style-type: none"> - płyty chodnikowe - płyta żelbetowa schodów 	
	<p>2T - PODUJAZDY DLA NP</p> <ul style="list-style-type: none"> - płyty chodnikowe - podstypka z chudego betonu - paszek zagełazcony - grunt iścieżnicy 	
	<p>DACHÓWKA- BLACHA NA RĄBEK RAL 7024*</p>	
<div></div>	TYNK CIEMNY -RAL 7037	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>
<div></div>	TYNK JASNY RAL 9003	
<div></div>	TYNK- KOLOR - RAL 5024	
<div></div>	OBRÓBK BLACHARSKIE RAL 7024	
<div></div>	STOLARKA OKIENNA_RAL 7024	