



Wieleń, 2022-03-18  
KTI.271.3.2022

**Otrzymują wykonawcy,  
którzy pobrali SWZ**

zamieszczono na stronie: [www.bip.wielen.pl](http://www.bip.wielen.pl) , <https://platformazakupowa.pl/pn/wielen>

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Al. Zamkowa i ul. Pilska w Wieleniu.”

Działając w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej: ustawa PZP) Gmina Wielień, jako Zamawiający zamieszcza pytania w wersji oryginalnej zadane przez Wykonawcę.

***Pytanie nr 14.***

*Czy Zamawiający uzna za równoważne wykonanie rurociągów sieci kanalizacji tłocznej metodą bezwykopową: PE100RC bez fabrycznie wtopionego przewodu sygnalizacyjnego 1,5mm<sup>2</sup>, lecz z osobnym przewodem sygnalizacyjnym (drutem) przymocowanym i wciągany jednocześnie z rurą PE100RC?*

**Odpowiedź nr 14:**

Tak, pod warunkiem, że Wykonawca zastosuje kabel w izolacji odpornej na propagację pęknięć w trakcie wykonywania przewiertu i zagwarantuje możliwość przeprowadzenia detekcji. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierać informacje o zastosowaniu kabla w celu uniknięcia awarii podczas prac innych operatorów sieci.

***Pytanie nr 15.***

*Prosimy o podanie parametrów technicznych jakie ma spełniać projektowana przepompownia przydomowa ?*

**Odpowiedź nr 15:**

W załączeniu karta katalogowa proponowanej pompowni przydomowej. Wykonawca ma możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych.

***Pytanie nr 16.***

*Czy w ramach niniejszej inwestycji do przepompowni przydomowej Wykonawca ma wykonać przyłącze energetyczne ? Jeśli tak wówczas prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt branży elektrycznej dla przepompowni przydomowej.*

**Odpowiedź nr 16:**

W związku z dużymi kosztami związanymi z dodatkowym punktem poboru energii elektrycznej proponowane jest podłączenie przydomowej pompowni ścieków do istniejącej instalacji elektrycznej w istniejącym budynku z zastosowaniem podlicznika zużycia energii elektrycznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszty zużycia energii powinny być rozliczane na zasadzie kompensaty pomiędzy klientem a operatorem sieci.

Z up. Burmistrza  
/-/ Jan Graczyk  
Zastępca Burmistrza