



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

NIP: 551-21-24-676, REGON: 000306466

Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „**Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku PPS - I Etap**”-w postaci zakupu, dostawy, podłączenia, uruchomienia generatora do dezynfekcji wody wraz z obsługą serwisową na okres 24 miesięcy dla ZZOZ w Wadowicach, znak: 46/RC/ZP/ZZOZ/2019

1 szt generatora do wytwarzania ClO₂ z niezbędnym wyposażeniem koniecznym do uruchomienia urządzenia.

Specyfikacja:

- Generator do wytwarzania ClO₂ o stężeniu minimum 2g/l i minimalnej wydajności 10m³/h
- Podłączenie urządzenia na przyłączy wody w formie obejścia (bypassu), wyposażonego w wodomierz impulsowy, zawory odcinające, punkt poboru wody oraz punkt dozowania
- Generator w kompaktowej obudowie, zawierającej wszystkie elementy urządzenia, zintegrowanej z wannami ochronnymi odczynników chemicznych. Obudowa dostosowana do łatwego przenoszenia za pomocą uchwytów.
- Obudowa z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie stosowanych odczynników, wyposażona w sondy bezpieczeństwa w wannach ochronnych oraz w przestrzeni reaktora
- Generator produkuje dwutlenek chloru z odczynników: HCl o stężeniu max. 7% i NaClO₂ max. 12,5%.
- Urządzenie wyposażone w automatyczną regulację strumienia wody do procesu, sondę poziomą produkowanego dwutlenku chloru oraz zintegrowany filtr na zasilaniu wody do urządzenia
- Generator wyposażony w dotykowy wyświetlacz przedstawiający w diagramach poziom odczynników i produkowanego dwutlenku chloru oraz statystyki procesu dezynfekcji wraz z wizualizacją profilu zużycia wody. Komunikaty w języku polskim, sterownik zabezpieczony hasłem przed dostępem osób nieuprawnionych.
- Urządzenie wyposażone w moduł GSM, umożliwiający: nadzór on-line, zdalne sterowanie wszystkimi parametrami pracy urządzenia, łącznie z możliwością zmiany dawki bez konieczności wizyty serwisowej (zmiany nastaw wszystkich pomp, awaryjne wyłączenie systemu)

Obsługa serwisowa urządzenia na okres 24 miesięcy (uzupełnianie odczynników chemicznych, przeglądy gwarancyjne w cenie).

Wymagane dokumenty: ulotka zawierająca zdjęcie proponowanego systemu, karta katalogowa, atest PZH, instrukcja obsługi, karty charakterystyk, potwierdzające parametry techniczne oferowanych urządzeń.



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
NIP: 551-21-24-676, REGON: 000306466

Pakiet startowy odczynników chemicznych

Wykonanie obejścia hydraulicznego w formie bypassu

Wykonanie szkolenia z obsługi kontrolnej wraz z dostarczeniem atestów

Przedstawić pisemne referencje co najmniej 10 użytkowników sprzętu będącego przedmiotem zamówienia.

Przedstawić listę zrealizowanych instalacji na terenie całej Polski wyłącznie w Szpitalach i Instytucjach Opieki Zdrowotnej.

Wymagana wizja lokalna - przed złożeniem oferty wymagane jest dokonanie wizji lokalnej w budynku szpitalnym w celu zapoznania się z istniejącym stanem technicznym węzła ciepłego i instalacją ciepłej wody. Wizja przeprowadzona zostanie przy udziale pracowników działu technicznego.