



# Powiat kamiennogórski

ul. Wł. Broniewskiego 15; 58-400 Kamienna Góra

Tel.: 75 64 50 100 Fax: 75 64 50 111

Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Kamienna Góra, 10.03.2022 r.

ID.272.3.2.2022

## Zamawiający:

Powiat Kamiennogórski  
ul. Wł. Broniewskiego 15,  
58-400 Kamienna Góra

## WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: *postępowania na Przebudowę drogi powiatowej nr 3474D w miejscowości Wieściszowice w km 17+080 – 17+560.*

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm., zwanej dalej także „ustawą pzp”) udziela następujących wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania w zakresie brzmienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

#### Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie jaką masę mineralno asfaltową należy zastosować do warstwy ścieralnej SMA zgodnie z opisem technicznym czy AC 11S zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym oraz dołączenie do przetargu dokumentację na kanał technologiczny. Czy doliczyć do kosztorysu nasadzenia zastępcze oraz ornitologa.

#### Odpowiedź:

Do warstwy ścieralnej należy zastosować masę AC 11S.

Opis dotyczący kanału technologicznego został zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania: [https://platformazakupowa.pl/sp\\_kamiennagora](https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora). Nazwa pliku: Projekt budowlany – część opisowa, Projekt zagospodarowania terenu – rysunek 1 i Projekt zagospodarowania terenu – rysunek 2.

W cenie oferty Wykonawca powinien skalkulować sporządzenie przez ornitologa ekspertyzy przyrodniczej na obecność ptaków chronionych.

Zamawiający dokona nasadzeń we własnym zakresie.

#### Pytanie 2:

Proszę o uzupełnienie przedmiaru o zakres prac obejmujących oznakowanie pionowe DOR.

#### Odpowiedź:

Uzupełniony przedmiar robót został zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania: [https://platformazakupowa.pl/sp\\_kamiennagora](https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora) dnia 7 marca 2022 r. Nazwa pliku: Przedmiar robót (uzupełniony).

**Pytanie 3:**

Czy nasadzenia zastępcze są po stronie Wykonawcy, czy też Inwestor dokona nasadzeń zastępczych we własnym zakresie. Jeżeli po stronie Wykonawcy proszę o doprecyzowanie gatunku przeznaczonego do nasadzeń wg wykazu z decyzji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokona nasadzeń we własnym zakresie.

**Pytanie 4:**

Nawierzchnia jezdni – warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki SMA 11 (zgodnie z opisem technicznym) czy z AC 11S (zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym i przedmiarem).

**Odpowiedź:**

Do warstwy ścieralnej należy zastosować masę AC 11S.

**Pytanie 5:**

Czy drzewa z wycinki stanowią własność Zamawiającego czy Wykonawcy. Jeżeli Zamawiającego proszę o uzupełnienie przedmiaru o odległość wywozu i wskazanie miejsca wywozu.

**Odpowiedź:**

Do Wykonawcy należeć będzie po wykonaniu wycinki drzew poddanie pozyskanego drewna na własny koszt klasyfikacji i wycenie oraz sporządzenie stosownego wykazu odbiorczego drewna przez leśnika a następnie zakup od Zamawiającego i zagospodarowanie we własnym zakresie pozyskanego z wycinki drewna. Zamawiający na podstawie wykazu odbiorczego drewna wystawi Wykonawcy fakturę.

**Pytanie 6:**

Proszę o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% na najniższe dopuszczone ustawą PZP lub rezygnację z zabezpieczenia. Obecna sytuacja na rynku jest bardzo trudna i nie ma potrzeby generowania dodatkowych kosztów dla wykonawców jakim jest niepotrzebne zawyżane zabezpieczenie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**Pytanie 7:**

Proszę o wyjaśnienie czy do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy? W projekcie umowy jest mowa o konieczności sporządzania harmonogramu rzeczowo – finansowego z uwzględnieniem pozycji kosztorysu ofertowego.

**Odpowiedź:**

Wykonawca nie ma obowiązku dołączania do oferty kosztorysu ofertowego. Zgodnie z pkt 20.8. SWZ Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zestawienie kosztów zgodne z treścią z Załącznikiem 2.7. Harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w projektowanych postanowieniach umowy, Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić zgodnie z pozycjami Zestawienia kosztów (Załącznik 2.7.).

**Pytanie 8:**

Proszę o doprecyzowanie terminu wykonania zadania. W SWZ jest 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, natomiast w projekcie umowy jest 5 miesięcy.

**Odpowiedź:**

Termin wykonania inwestycji wynosi 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**Pytanie 9:**

Proszę o dopisanie do projektu umowy również kar dla Zamawiającego – zwłoka w przekazaniu placu budowy (0,5%), dokumentacji (0,5%), odstąpienie od umowy (20%).

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokona zmiany projektowanych postanowień umowy w zakresie wysokości kar umownych przewidzianych dla Zamawiającego za zwłokę w przekazaniu placu budowy oraz odstąpienie od umowy.

**Pytanie 10:**

Proszę o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych z 50% na 20%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokona zmiany projektowanych postanowień umowy w zakresie maksymalnej wysokości kar umownych.

Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania: [https://platformazakupowa.pl/sp\\_kamiennagora](https://platformazakupowa.pl/sp_kamiennagora) zamieszczona została zmieniona treść SWZ (wprowadzone zmiany oznaczone zostały kolorem czerwonym jako Zmiana 1).

Wyjaśnienia oraz odpowiedzi są wiążące dla stron.

Wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00073993/01 w dniu 3 marca 2022 r.

**Termin składania ofert bez zmian.**

**STAROSTA**  
**/-/ Jarosław Gęborys**