



proj. N2XH-J 5x10



1. Po zakończeniu pracy należy dołączyć do tablic elektrycznych schematy powykonawcze obrazujące rzeczywisty stan wyposażenia.
2. Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć certyfikaty, świadectwa, aprobaty oraz deklaracje właściwości użytkowych dla kabli w języku polskim.
3. Należy również dołączyć protokół ze sprawdzenia działania wyłącznika ppoż.



skala: 1:1