

TREŚĆ WNIESIONYCH ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

W związku z art. 284 ust. 1 i 2 oraz 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 t.j.) Zarząd Powiatu Strzeleckiego działając jako Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.: „**Budowa hali sportowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich**” oraz „**Remont kompleksu sportowego ORLIK 2012 przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich**”, wpłynęły zapytania następującej treści:

Treść wniesionych zapytań z dnia 27.02.2024 r.

Pytanie Nr 1:

W celu zapewnienia Zamawiającemu produktu o najwyższych parametrach, spełniające standardy FIFA i wymogi normy PN-EN 15330-1:2014, prosimy o dopuszczenie jako produktu równoważnego nawierzchni z trawy syntetycznej o niżej określonych parametrach. Pozwoli to Zamawiającemu na otrzymanie produktu o wysokiej jakości użytkowania. Zastosowana nawierzchnia powinna posiadać następujące minimalne parametry:

- rodzaj włókna: monofil 100% polietylen + fibrylowane 100 % polipropylen
- wysokość włókna trawy: min. 55mm
- gęstość pęczków: min. 15900/m²
- gęstość włókien: monofilowych min. 127000/m² i fibrylowanych 15000/m²
- Dtex: dwa rodzaje włókien monofilowe min. 13200 oraz fibrylowane min 6600
- Grubość włókna: min. 400mikronów dla monofilu i min. 110 mikronów dla fibrylu
- Kolor: zielony, min. 2 odcienie
- Siła wyrywania pęczka trawy: min. 50N

Zasyp wg wytycznych producenta trawy: piasek kwarcowy ok. 21-22 kg/m² i granulaty gumowy ok. 15-17kg/m²

Zastosowana nawierzchnia powinna posiadać następujące dokumenty:

- kompletny raport z badań np. Labosport, ISA-Sport bądź Sport Labs sporządzony według najnowszych wytycznych Fifa opracowanych w Handbook of Test Methods for Football Turf dla oferowanego systemu nawierzchni potwierdzający zgodność nawierzchni z wymogami FIFA .
- Badania na zgodność z norma PN-EN 15330-1:2015,
- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
- atest PZH dla oferowanej nawierzchni
- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię
- gwarancja potwierdzona przez producenta ze wskazaniem lokalizacji, gdzie została ułożona.
- - badania reakcji na ogień dla oferowanej nawierzchni (trawa+zasyp) wg normy PN- EN 13501-1 wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające trudno zapalność produktu

Odpowiedź Nr 1:

W opinii projektanta zaproponowane parametry trawy syntetycznej nie spełniają założeń projektowych w związku z czym nie można ich uznać za równoważne. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymagań dotyczących parametrów trawy syntetycznej.

Pytanie Nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, że zaproponowane rozwiązania projektowe dla instalacji ogrzewania oraz ciepła technologicznego spełniają kryteria budownictwa pasywnego.

Odpowiedź Nr 2:

Podstawowym kryterium budownictwa pasywnego jest spełnienie warunku zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania i wentylacji wynoszące mniej niż 15 kWh/(m²*rok). Wiodącym źródłem ciepła w projektowanej hali jest OZE.

Zaproponowane rozwiązania projektowe dla instalacji ogrzewania i ciepła technologicznego spełnia następujące kryteria:

- zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania i wentylacji wynoszące mniej niż 15 kWh/(m²*rok),
- zastosowanie OZE jako źródła ciepła/chłodu,
- zastosowanie GWC,
- zastosowanie rekuperacji.

Kolejnym istotnym kryterium budownictwa pasywnego jest szczelność powietrzna, co będzie badane przed przekazaniem budynku do użytkowania.

Treść wniesionego zapytania z dnia 29.02.2024 r.

Pytanie Nr 1:

Po przeprowadzonej analizie rynkowej i konsultacjach z producentami nawierzchni syntetycznych sztucznych boisk stwierdzamy, że parametry techniczne założone w dokumentacji przetargowej jednoznacznie wskazują na jednego producenta, który w przypadku tego przetargu jest monopolistą. Może to powodować celowe zawyżenie ceny, co może być przyczyną uniemożliwienia uczciwej konkurencji. Ponadto może to spowodować różnice w szacowanych przez Zamawiającego kosztach realizacji inwestycji a wartościami ofertowymi potencjalnych wykonawców, jak miało to miejsce w poprzednim przetargu. Mając na uwadze uniknięcia zawyżenia wartości przetargu ze względu na monopolistyczne wskazanie producenta sztucznej trawy wnioskujemy o obniżenie parametrów technicznych sztucznej trawy i wskazanie dodatkowo minimum dwóch produktów i producentów które spełniają nowe parametry techniczne.

Odpowiedź Nr 1:

Parametry opisane w dokumentacji dotyczące trawy syntetycznej spełnia kilku producentów z którymi współpracuje szereg firm budowlanych zajmujących się budową obiektów sportowych. Opisane parametry w żaden sposób nie ograniczają konkurencyjności a twierdzenia zawarte w przesłanym piśmie są nieprawdziwe. Jednocześnie, zwracam uwagę, że to do oferenta należy rozeznanie rynku a Zamawiający nie może wskazywać bezpośrednio konkretnych produktów.