

KOSTRZYN
W TWOIM RYTMIE

ZI.6222.2.1.2022.IN

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU					
Wpłynęło dnia		2022 -02- 25		Zał.	
L. dz. 1772		Przydział MZ			
Sposób dostarczenia	Osobiście	Przez Pocztę	Kurier	Fax	Inny

Kostrzyn, dnia 14.02.2022 r.

Państwowa Straż Pożarna
Ul. Bobrzańska 6a
61-248 Poznań

Warunki techniczne podłączenia kanalizacji deszczowej

- Ścieki deszczowe, wody opadowe i roztopowe z ulicy Gnieźnieńskiej w Iwnie z działki o nr ewidencyjnym 11/3 zebrane przez projektowaną kanalizację deszczową należy odprowadzić do istniejącej studni kanalizacji deszczowej o średnicy 1000 mm zlokalizowanej w granicy działki.
- Kanalizację deszczową wykonać z rur PVC-U klasy „S” ze ścianką litą zgodnie z PN-EN1401.
- Kanał należy projektować ze spadkiem nie mniejszym niż minimalne gwarantujące samooczyszczanie się kanału.
- Kanalizację deszczową należy uzbroić w studnie rewizyjne na terenie posesji zgodnie z PN-EN 1917-2004.
- Odbiór techniczny robót kanalizacji deszczowej zgłosić do Gminy Kostrzyn.
- Zabrania się pod odpowiedzialnością karną odprowadzania do kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe ścieków bytowo-gospodarczych z instalacji sanitarnej, przemysłowej i technologicznej.
- Maksymalne wartości zanieczyszczeń w odprowadzanych podczyszczonych ściekach nie mogą przekraczać:
 - Zawiesiny ogólne < 100 mg/l
 - Węglowodory ropopochodne < 15 mg/l
- Warunki niniejsze zachowują ważność przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. IN a/a

Do wiadomości:

1. IA w/m

Sprawę prowadzi:

Magdalena Stachowiak
Podinspektor ds. inwestycji
tel. 61 8178 565 w. 18
e-mail: inwestycje2@kostrzyn.wlkp.pl

BURMISTRZ
Szymon Matysek