

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i dane należy sprawdzić na budowie.
2. Rysunki należy rozpatrywać razem z opisem technicznym.
3. Zapewnić dostęp serwisowy i montażowy do urządzeń, a w szczególności do wodomierzy i filtrów klimatyzatorów.
4. Wszystkie rozbieżności należy wyjaśnić z projektantem.
5. Przy podłączeniach puszek rozprężnych stosować kanały elastyczne izolowane typu Flex. Nie stosować kanałów elastycznych dłuższych niż 2m.
6. Ewentualne wody kondensacyjne skłusować z projektantem.

7. Przesuwając jednostkę klimatyzacyjną należy odpowiednio zmniejszyć i ponownie podłączyć do niej:

- instalację czynnika chłodniczego
- instalację skraplań, zachowując odpowiedni spadek w kierunku pionu
- instalację elektryczną
- instalację sterowniczą

8. Do jednostki klimatyzacyjnej należy podłączyć panel sterujący. Należy zwrócić uwagę aby sterownik zainstalować w pomieszczeniu obsługiwany przez daną jednostkę (nie zawsze jest to pomieszczenie, w którym zamontowane jest urządzenie).

LEGENDA:

- INSTALACJE I ELEMENTY ISTNIAJĄCE:
NOWE INSTALACJE I ELEMENTY WRYSONOWANO
KOLOREM

- INSTALACJA NAWIEWNA
- INSTALACJA WYWIEWNA

- NAWIEWNIKI / WYWIEWNIKI - POWIETRZE OBIEGOWE

- NAWIEWNIKI / WYWIEWNIKI - POWIETRZE ŚWIEŻE

- TRANSFER POWIETRZA

- KIERUNEK PRZESUNIĘCIA ELEMENTU

- ZAWÓR WENTYLACYJNY

- JEDNOSTKA SCIEŃNA TYPU SPLIT

- KLIMATYZATOR KANAŁOWY UKŁADU VRF



MEZON KLIMA Sp. z o.o.
ul. Politechnika 3
62-084 Pleszka k/Poznań
tel. (61) 610 11 11

| | | | |
|-------------|---|--------------------|----|
| INWESTOR | WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI Sp. z o.o. ul. 28 CZERWCA 1966; NR 406; POZNAN | | |
| PROJEKT | BUDYNEK BIUROWY SEG. "B" ul. 28 CZERWCA 1966; NR 404; POZNAN | | |
| STADIUM | BRANŻA: | DATA: | |
| | ARANŻACJA WNETRZA NA POTRZEBY WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ U.M.P. | SIERPIEŃ 2021r. | |
| PRZEMIER | SKALA: | WPRZESIANIE | |
| | RZUT 4 PIĘTRA - WENTYLACJA | 1:100 | 02 |
| AUTORYZACJA | MGR INŻ. MARIA ŚWIEGOCKA upr. INKP0178PWS/18 | | |

