

Znak sprawy: ZP/1/24

**ZAMAWIAJĄCY:
ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
WIEJSKICH**

ul. Nowopolna 5
67-400 Wschowa
REGON: 410516568
NIP: 6970011289

**PEŁNOMOCNIK:
Zakład Usług Wodnych we Wschowie Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa
tel.: 65 540 13 04, 65 540 13 05
sekretariat@zuw.wschowa.com.pl
NIP: 9251922428
REGON: 080395387

Wschowa, 11.04.2024 r.

Odpowiedzi na pytania

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach wodociągowo-kanalizacyjnych zarządzanych przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich

Na podstawie art. 135 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

Czy wizja lokalna jest obowiązkowa? W SWZ raz jest napisane, że „Warunkiem przystąpienia do postępowania i złożenia oferty jest wykonanie wizji lokalnej”, innym razem również w SWZ jest „Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej, jednak brak odbycia nie spowoduje odrzucenia oferty.”

Odpowiedź:

Wizja jest zalecana, ale zdaniem Zamawiającego brak odbycia wizji lokalnej uniemożliwi przygotowanie prawidłowej oferty. Brak odbycia wizji nie spowoduje jednak odrzucenia oferty.

Pytanie 2:

Czy wizja lokalna jest wymagana w konkretnym terminie?

Odpowiedź:

Tak, harmonogram wizji został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Szczegółowy harmonogram w załączeniu

Pytanie 3:

Jakie są moce przyłączeniowe obiektów?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada ewidencję mocy umownej. Nie posiada ewidencji mocy przyłączeniowej.

Pytanie 4:

Jaka jest klasa gruntów w danych lokalizacjach?

Niektóre informacje są dostępne na geoportalach wydziału geodezji w Starostwach. Pozostałe informacje można uzyskać w odpowiednich Starostwach na podstawie numerów działek.

Informujemy że:

-gmina Jemielno należy do powiatu Góra

-gm. Wschowa do powiatu Wschowa

-gm. Rydzyna, Osieczna, Krzemieniewo, Wijewo i Świąciechowa do powiatu Leszno

-gm. Krzywiń do powiatu Kościan

Pytanie 5:

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z par XXIX pkt 12 SWZ, brak wizji lokalnej nie spowoduje odrzucenia oferty.

Odpowiedź:

Potwierdzam, brak odbycia wizji nie spowoduje odrzucenia oferty, jednak zdaniem Zamawiającego brak odbycia wizji lokalnej uniemożliwi przygotowanie prawidłowej oferty.

Pytanie 6:

W celu zachowania zasad uczciwej konkurencji, proszę o podanie zakresu min i max w zakresie pkt za czas reakcji serwisu.

Odpowiedź:

Ww. kryterium zostało opisane z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. W ramach kryterium Wykonawca deklaruje w ciągu ilu godzin przystąpi do usuwania awarii zgłoszonej przez Zamawiającego. Maksymalny czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynosi 48 h. Jeżeli wykonawca wskaże czas reakcji serwisu dłuższy niż 48 h oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z wymogami SWZ. Jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego czasu reakcji serwisu gwarancyjnego, zaznaczy więcej niż jedną opcję lub wypełni nieczytelnie, do porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie najdłuższy przewidziany czas tj. 48 h i taki czas zostanie przyjęty do umowy jako zadeklarowany przez Wykonawcę.

Pytanie 7:

Proszę o rezygnację z zapisu dotyczącego paneli fotowoltaicznych "Trwale pod szybą modułu zalaminowana naklejka z nazwa projektu".

Odpowiedź:

Zamawiający nie zrezygnuje z tego zapisu.