

Wolbrom, dnia 09.09.2021r.

WTI.271.2.12.2021.ZP

WG ROZDZIELNIKA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Remont drogi gminnej 120587K w km od 0+000 do km 0+670 w miejscowości Wolbrom, Gmina Wolbrom*”.

Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi.

Zapytanie nr 4.

Pytanie nr 1

Podbudowa bitumiczna: STWiORB opisuje grubość 7 cm, przedmiar 6 cm.

Prosimy o wskazanie właściwej grubości.

Odp.: Zgodnie z przedmiarem robót 6 cm.

Dokument został podpisany przez:
Krzysztof Wolczyński
Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

NACZELNIK WYDZIAŁU
TECHNICZNO-INWESTYCYJNEGO

Krzysztof Wolczyński

Rozdzielnik:

- Platforma przetargowa: <https://platformazakupowa.pl/pn/wolbrom>

- aa.