

Wykonawcy
(wszyscy)

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) pn. „**Budowa DP Nr 4407W na odcinku Porządzie - Rząśnik – granica powiatu - Etap I**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Powiat Wyszkowski udziela poniżej odpowiedzi i wyjaśnień na zadane przez Wykonawcę pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

W jaki sposób Umocnić "przejście" drenażu z "pod zjazdem" do rowu?

Odpowiedź na Pytanie 1:

Pod zjazdami należy zastosować rurę (fi) 160 pełną bez otworów

Pytanie 2

Według PZT drenaż należy wykonać pod zjazdami oraz rowem na odc pik 0+455 do 1+655, w przedmiarze natomiast długość to 465mb. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, iż drenaż należy wykonać tylko pod zjazdami.

Odpowiedź na Pytanie 2:

Łączna długość rur drenażowych pod zjazdami została podana w pozycji 59. Pod zjazdami należy zastosować rury pełne.

Na odcinkach gdzie występują rowy należy pod dnem zastosować rurę drenarską z otworami. Ilość rur z otworami została podana w dodanej do przedmiaru nowej pozycji 60.

Zamawiający załącza poprawiony przedmiar robót tj. plik pn. „Poprawiony Przedmiar robót - z dn. 23.02.2024” z dodaną nową pozycją nr 60.

Pytanie 3

Którą pozycję z przedmiaru opisuję w legendzie pozycja "projektowane rowy z umocnionym dnem"? Proszę o wskazanie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź na Pytanie 3:

Pozycja nr 60 w poprawionym przedmiarze robót uwzględnia dren pod rowami wraz z umocnieniem dna rowu.

Pytanie 4

Zamawiający zamieścił nowy rysunek z rurą fi 200, proszę o potwierdzenie, że fi 200 to prawidłowa średnica.

Odpowiedź na Pytanie 4:

Zgodnie z opisem w przedmiarze robót: należy zastosować rurę o średnicy 160 mm. Na rysunku jest błąd.

Pytanie 5

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 28 lutego.

Odpowiedź na Pytanie 5:

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert: do dnia 28.02.2024r. do godz. 10:00

Zamawiający zamieszcza stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.