



**POLSKI
ŁĄD**



**Zamawiający:
Gmina Grodków
ul. Warszawska 29
49-200 Grodków**

Grodków, 3 marca 2023 r.

WYJAŚNIENIE i ZMIANA treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: „**Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach**”.

Nr referencyjny: IGP.VI.271.6.2023

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej odpowiedzi na udzielone zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego, mianowicie:

Pytanie nr 1:

Proszę o załączenie szczegółowego zestawienia dotyczącego wyposażenia Sali Gimnastycznej – opis i rysunki.

Odpowiedź 1:

Zamawiający uzupełnia dokumentację o następujące opisy wyposażenia Sali gimnastycznej:

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA SALI GIMNASTYCZNEJ

1) Wyposażenie sali gimnastycznej w elementy do gry – koszykówka

Wyposażenie koszykówka: konstrukcja 1-słupowa do koszykówki, konstrukcja mocująca pojedyncza, wysięgnik L=140cm, cynkowana ogniowo w komplecie tuleja mocująca konstrukcję w podłożu, 2 komplety tablicy do koszykówki 105x180cm, obręcz do koszykówki ocynkowana 8 punktowa.

2) Wyposażenie sali gimnastycznej w elementy do gry - koszykówka treningowa

Koszykówka treningowa: 2 tablice do koszykówki treningowe 105x180cm, obręcz do koszykówki ocynkowana 8 punktowa, pod konstrukcją 2 szt., konstrukcja adaptacyjna mocująca tablice, montaż.

3) Wyposażenie sali gimnastycznej w elementy do gry – siatkówka

Wyposażenie siatkówka: Słupki do siatkówki kwadratowe turniejowe aluminiowe mocowane w tulejach, mechanizm naciągowy przesuwany z zastosowaniem mimośrodów, płynna regulacja wysokości siatki, tuleja, rama + dekiel podłogowy, siatka do siatkówki treningowa "HUCK", grubość splotu 2mm z linką stalową, górna część siatki obszyta białą taśmą o szerokości 5cm, mocowanie do słupków linkami naprężającymi w 4 punktach, antenki jednoczęściowe.

4) Wyposażenie sali gimnastycznej w elementy do gry – Futsal

Wyposażenie futsal: Bramki do piłki ręcznej aluminiowe 3,00x2,00m norma IHF 2szt. Głębokość bramki (góra/dół) 100/130cm. Łuki składane umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. Winkle wzmocnione. Siatka mocowana do dolnej części łuków za pomocą haczyków PP. Bramki mocowane do położa w 4 punktach za pomocą deki podłogowych. Elementy mocujące bramki. Haczyki PP do zawieszania siatki. Siatka na bramkę 3,00x2,00 standard "HUCK". Norma IHF wykonana z polipropylenu grubości splotu 3mm.

5) Wyposażenie sali gimnastycznej w elementy do gry - tenis ziemny

Wyposażenie tenis: Słupki do tenisa profesjonalne, okrągłe + tuleje, siatka do tenisa turniejowa EXCALIBUR "HUCK", podpórki do gry singlowej Aluminiowe, taśma środkowa do tenisa "HUCK" z karabińczykiem.

Brak rysunków wyposażenia Sali gimnastycznej.

Opisane i wskazane znaki towarowe, patentów lub pochodzenia materiałów zastosowanych w niniejszej wycenie służą pogładowemu oszacowaniu wartości zamówienia. Przyjmowane materiały równoważne winny jakością i wydajnością nie odbiegać od przyjętych rozwiązań.

Pytanie nr 2:

Proszę o określenie oraz załączenie zestawienia stolarki drzwiowej oraz okiennej.

Jaki kolor powinna mieć zastosowana stolarka. Proszę o kreślenie z jakiego materiału powinna być wykonana stolarka okienna ponieważ w przedmiarze widnieje jako ALUMINIOWA (poz. 84), a w opisie technicznym znajduje zapis :

„Stolarka w budynku wykonana zostanie jako PCV oraz aluminiowa w przypadku drzwi zewnętrznych. Drzwi wejściowe płytowe systemowe.”

Odpowiedź 2:

Należy przyjąć stolarkę koloru białego. Należy przyjąć stolarkę okienną uchylano rozwieralną. Stolarka okienna wykonana jako PCV. Stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa koloru białego. Stolarka wewnętrzna drzwiowa płytowa koloru białego. Brak w opracowanej dokumentacji zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

Pytanie nr 3:

Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane podokienniki

1. wewnętrzne
2. zewnętrzne

Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź 3:

Podokienniki zewnętrzne i wewnętrzne mają być wykonane z blachy stalowej powlekanej, koloru białego.

Zamawiający dodatkowo zmienia i precyzuje opisy w następujących pozycjach Przedmiaru robót:

- 1) **poz. nr 262:** jest: „Montaż rur preizolowanych o średnicy 2x32 mm o długości 11 m”; **powinno być:** „Montaż rur preizolowanych o średnicy 2x32 mm, o długości 15 m”.
- 2) **poz. nr 57:** jest: „Nawierzchnia sportowa na systemie legarów podwójnych”; **powinno być:** „Nawierzchnia sportowa na systemie legarów podwójnych:
 - podłoga sportowa musi być zgodna z normą EN 14904, ale nie typu MJ4,
 - podłoga powinna zostać zamontowana punktowo i płaszczynowo elastycznie,
 - wykładzina sportowa PCV powinna posiadać przynajmniej jeden certyfikat międzynarodowej federacji sportowej,
 - nie dopuszcza się zastosowania wykładziny typu linoleum. Zamawiający będzie wymagał zastosowania wykładziny punktowo elastycznej PCV gr. min. 4,5 mm”.

Zamawiający dodatkowo dokonał poprawienia omyłek pisarskich w treści wzoru umowy – w § 16 ust. 4, 5 i 9 (poprawki zaznaczono kolorem czerwonym) i załącza poprawiony wzór umowy, stanowiący Część II SWZ.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stanowią integralną część Specyfikacji warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie prowadzonego postępowania w dniu 03.03.2023 r.

BURMISTRZ

(-)

Marek Antoniewicz

Sprawę prowadzi:
Iwona Kokowska - Paluch
tel. 77 40 40 308
e-mail: pm@grodzow.pl