

**Od:** Maria Ratajczak <maria.ratajczak@aquanet.pl> w imieniu Joanna Patron  
<joanna.patron@aquanet.pl>  
**Wysłano:** wtorek, 15 listopada 2022 06:24  
**Do:** t.brudlo@mtm-infrastruktura.pl  
**Temat:** Opinia dot. przebudowy drogi wewnętrznej od ul. Pożegowskiej do wjazdu przy  
wierzy widokowej w Mosinie  
**Załączniki:** AQ-RODO-50.pdf; 259\_PB\_DR\_ps-02.pdf; pud\_95\_2022 mapa.pdf; pud\_95\_2022  
legenda.pdf

Numery spraw: IBM/80-9-1/1282/2022

Inwestor:  
Gmina Mosina  
pl. 20 Października 1  
62-050 Mosina

Wnioskodawca:  
MTM Infrastruktura  
Brudło, Graczyk, Konowski Sp. k.  
pl. 20 Października 1  
62-050 Mosina

W odpowiedzi na zlecenie zaopiniowania projektu drogowego przebudowy drogi wewnętrznej od ul. Pożegowskiej do wjazdu przy wierzy widokowej w Mosinie informujemy, że po zapoznaniu się z dokumentacją przekazujemy następujące uwagi i informacje:

I. W zakresie potwierdzonego uzbrojenia:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić Aquanet S.A. – Dział Sieci Wodociągowej przy ulicy Piątkowskiej 117/119 w Poznaniu (Marek Grzelewski tel. 697 892 063, e-mail marek.grzelewski@aquanet.pl lub Artur Jeżewicz tel. 885 979 020, e-mail artur.jezewicz@aquanet.pl) z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociągowego prowadzić pod stałym nadzorem pracowników naszej Spółki przy użyciu sprzętu lekkiego i w sposób nie powodujący zagrożenia uszkodzenia przewodów oraz ich uzbrojenia.
3. Odbiór nawierzchni dokonać przy współudziale pracowników Aquanet S.A. (adres kontaktowy patrz pkt.1.).
4. W trakcie prowadzenia prac skrzynki od zasuw odcinających w węzłach wodociągowych i na przyłączach wodociągowych, skrzynki hydrantów podziemnych należy wyregulować do rzędnej projektowanej nawierzchni.
5. Krawężniki należy lokalizować tak, aby nie było kolizji z hydrantami, skrzynkami ulicznymi od zasuw na sieci i na przyłączach wodociągowych.
6. Krawężniki, które zostały zaprojektowane nad wodociągiem należy układać na lekkiej podbudowie betonowej.
7. Niedopuszczalne jest w trakcie trwania budowy wrzucanie do systemu kanalizacyjnego jakichkolwiek materiałów budowlanych.

8. Wykonawca powinien podać osobę do kontaktu w razie konieczności współpracy podczas interwencji naszych służb technicznych w rejonie objętym budową.

9. W wyniku prowadzonych robót drogowych przykrycie istniejącego uzbrojenia wodociągowego nie może być mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.: dla sieci wodociągowej 1,5m i nie może być zwiększone  $>0,3m$ ). Przy braku możliwości spełnienia tych warunków należy w Aquanet S.A. przedstawić do zaopiniowania niweletę drogi z zaznaczonym istniejącym i projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejącym uzbrojeniem. Należy odtworzyć oznakowanie infrastruktury jeśli takowe istniało w momencie podjęcia prac budowlanych.

10. Wszelkie niejasności i nieprawidłowości wynikłe podczas prowadzenia prac należy wyjaśnić z działami eksploatacyjnymi Aquanet S.A. (adres kontaktowy patrz pkt.1.).

11. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wymogów eksploatacyjnych należy zachować pasy ochronne pozbawione zabudowy stałej, tymczasowej i zadrzewiania, o szerokości, liczonej od osi przewodu w każdą stronę zgodnie z załączonymi tabelami:

Magistrale, sieci   oraz przyłącza   wodociągowe	
-----+-----	
Średnica [mm]	Strefa [m]
-----+-----	
DN<150	1,5
-----+-----	
DN≥150<300	3,0
-----+-----	
DN≥300	5,0

II. W zakresie inwestycji Aquanet S.A.:

informujemy, że w rejonie przedstawionym na planie nie mamy aktualnie zaplanowanych inwestycji w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji.

W załączeniu przekazujemy mapę z potwierdzonym przez dział GIS Aquanet S.A. uzbrojeniem (opisanym: średnica, materiał, rok budowy)

Informujemy że:

opinia jest ważna tylko i wyłącznie z planem sytuacyjnym (nr rys. 02 rew.1) opracowanym z datą 11.2022r. oraz załączoną mapą z potwierdzonym uzbrojeniem,

opinia Aquanet S.A. nie wymaga podpisu ani stempla.

Sprawę prowadziła:

Joanna Patron

Specjalista ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel. 885 992 830

Informacja RODO:

(See attached file: AQ-RODO-50.pdf)

(See attached file: 259\_PB\_DR\_ps-02.pdf) (See attached file: pud\_95\_2022  
mapa.pdf) (See attached file: pud\_95\_2022 legenda.pdf)

=====

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS Nr 0000234819 NIP PL777-00-03-274; REGON 630999119 Kapitał zakładowy: 1 121 290 222 zł (w całości opłacony) [www.aquanet.pl](http://www.aquanet.pl)

UWAGA: Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla adresata korespondencji e-mail i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Aquanet S.A.

Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, prosimy niezwłocznie powiadomić o powyższym nadawcę i usunąć przesyłkę ze swojego systemu wraz ze wszystkimi załącznikami. Kopiowanie, rozpowszechnianie, ujawnianie i inne wykorzystanie przesyłki e-mail, bez zgody nadawcy, jest niedozwolone.