Szczegół przejścia przez ścianę budynku

1:10



UWAGA:

1. Zagłębienie wodociągów oraz gazociągów są nieznane.
2. Dokładne położenie uzbrojenia terenu w miejscach kolizji należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych ręcznych.
3. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od kabla i gazociągu.
4. Prace w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu prowadzić pod nadzorem właściciela sieci.
5. Na kablach założyć rury AROT'a o długości 3m i średnicy Ø110 na kablach telekom. oraz Ø160 na kablach eS. Końcówki rur zaślepić.
6. W razie konieczności zmienić poziom prowadzenia ciepłociągu z zachowaniem kierunku spadków.

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował	Grażyna Wilk	791/01	10.2019	
Wykonał	Jakub Wilk		10.2019	
Sprawdził				

EKO-WILMAR sp. z o.o.
ul. Gagarina 3/15
44-100 Gliwice

Faza: P.B.-W.
Nr projektu: SC-37/19
Podziałka: 1:100/1:250

Obiekt: Przyłącze sieci cieplnej w/p do budynku mieszkalnego przy ul.Lotników 75 w Gliwicach.

Tytuł rysunku: Profil

Inwestor: PEC Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Nr rysunku: SC-37/19/02

Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. . Kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.