



## URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

UK.7021.6.32.2020

Gliwice, 28.02.2020 r.

nr kor. UM.265335.2020/MJ



**ZAKŁAD USŁUG  
PROJEKTOWYCH-SIECI  
UZBROJENIA TERENU  
JANUSZ BANIA  
ul. TATARKIEWICZA 15A/ 6  
41-819 ZABRZE**

ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
Tel. +48 32 231 30 41  
Fax +48 32 231 27 25  
boi@um.gliwice.pl  
[www.gliwice.eu](http://www.gliwice.eu)

Godziny pracy Urzędu  
Miejskiego:  
poniedziałek - środa:  
8:00 - 16:00;  
czwartek: 8:00 - 17:00;  
piątek: 8:00 - 15:00

### Wydział Usług Komunalnych

ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice  
Tel. +48 32 238 54 21  
Fax +48 32 238 55 80  
uk@um.gliwice.pl

*W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: UK.7021.6.32.2020*

### **Dotyczy: Projektu przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych przy ul. Okrzei 11 i 13 w Gliwicach.**

Nawiązując do pisma nr ZUP/U15/06/2019 z dnia 20.02.2020 r. (wpływ do UM w dniu 24.02.2020 r.) w sprawie j.w., Wydział Usług Komunalnych informuje, że w zakresie oświetlenia uzgadnia projektowaną sieć ciepłowniczą wskazaną na dołączonym planie zagospodarowania w miejscach skrzyżowania i zbliżeń do infrastruktury oświetleniowej poprzez:


1. prowadzenie wszelkich prac w pobliżu infrastruktury oświetleniowej zgodnie z obowiązującymi normami PN-E-05100; NSEP-E-004 i przepisami B.H.P.,
2. zachowanie odległości poziomej od skrajni osi słupa oświetleniowego tak, aby nie uległ on uszkodzeniu lub zniszczeniu,
3. wykonywanie prac w rejonie występowania infrastruktury oświetleniowej ręcznie, w sposób nie naruszający istniejących kabli zasilających oświetlenie oraz słupów i opraw,
4. zabezpieczenie kabli zasilających oświetlenie uliczne w miejscach skrzyżowań, na szerokości wykopu komory przewiertowej rurą osłonową dwudzielną Arot typu A 110 PS w kolorze niebieskim, wloty rur należy uszczelnić pianką poliuretanową,
5. zlecenie płatnego **nadzoru branżowego** na czas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu urządzeń oświetleniowych firmie

00

Tauron Dystrybucja S.A. (tel. 798 013 268) zajmującej się bieżącym utrzymaniem oświetlenia stanowiącego własność tej firmy ,

6. niezwłoczne powiadomienie tutejszego Wydziału w razie uszkodzenia lub zniszczenia słupa oświetleniowego, oprawy lub kabla oraz niezwłoczne naprawienie szkody, przy czym, całkowity koszt naprawy lub wymiany punktu oświetleniowego, oprawy lub kabla pokryje wykonawca działający w imieniu inwestora.

Powyższe uzgodnienie zachowuje swoją ważność na okres 2 lat od daty wydania.

Naczelnik Wydziału  
Usług Komunalnych  
  
Mariola Pendzialek

Kopia: aa. UK

Załączniki:

1. plan zagospodarowania – zwrot 1 egz.
2. Informacja o ochronie danych osobowych RODO

Przygotowała:

Magdalena Jurczyk, tel. 32/239 13 16



mgr inż. Janusz BANIA  
upraw. bud. b/o do projektowania  
w spec. instalacyjnej w zakresie:  
sieci, instal. i urządzeń: wod-kan.,  
ciepłych, wentylac. i gazowych  
inż. ewid. 79001 UW Katowice

Województwo: śląskie  
Powiat: m. Gliwice  
Jednostka ewidencyjna: 246601\_1, Gliwice  
Dzielnica: 0060, Zatorze

SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH  
Seksja mapy: 6.130.27.06.2.2; 6.130.27.07.1.1

