

**„WODOCIĄGI SŁUPSK”**

Sp. z o.o.


Słupsk 25.07.2018 r.

**Uzg. nr 108-K/ud/2018**  
**Dot.: uzgodnienia projektowanej przebudowy drogi gminnej - ul. Sezamkowej w m. Bolestawice,**  
**gm. Kobylnica (dz. nr 137/2, 82/16 i 82/17).**

- Trasę budowy projektowanej infrastruktury jw. opiniujemy pozytywnie po spełnieniu poniższych uwag:
- za uszkodzenia infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada inwestor i jest on zobowiązany do ich natychmiastowego usunięcia na własny koszt;
  - istniejące uzbrojenie wodociągowe i kanalizacyjne (np. skrzynki uliczne, studnie, itp.) należy na etapie budowy wyregulować wysokościami do nowych nawierzchni;
  - na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem wodociągowym oraz kanalizacji sanitarnej (zasuw, węzły hydrantowe, itd.) projektowane krawężniki należy prowadzić w sposób zabezpieczający swobodny dostęp do armatury wodociągowej a wykonaną regulację należy bezwzględnie zgłosić w stanie odkrytym w Dziale Eksploatacji Sieci: WODA – tel. (059) 84-18-325, KAN. SANITARNA – tel. (059) 84-18-326;
  - o terminie rozpoczęcia robót należy pisemnie powiadomić spółkę „Wodociągi Słupsk”.

W przypadku zmiany projektu, przed przystąpieniem do wykonawstwa należy go ponownie uzgodnić w spółce „Wodociągi Słupsk”.

Uzgodnienie ważne jest przez 2 lata.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.  
**KIEROWNIK**  
Działu Planowania i Rozwoju Infrastruktury  
  
inż. Remigiusz Łyszyk