

**Interreg**Współfinansowany przez  
UNIĘ EUROPEJSKĄ**Polska - Słowacja****Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap 4**

Znak pisma: RB.16.37.p121.2024

Czarny Dunajec 02.12.2024r.

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA****Dotyczy: znak sprawy: RB.271.34.2024 - Przebudowa budynku Stacji PKP w miejscowości Czarny Dunajec**

Zamawiający – Miasto i Gmina Czarny Dunajec, prowadzący postępowanie jw., działając na podstawie art. 284 ust. 1, ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela odpowiedzi na złożone wnioski/zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) (numeracja zapytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

**Zapytanie nr 34**

W przedmiarze 02 oraz w projekcie nie zostały uwzględnione elementy hydroizolacji, takie jak folia w płynie i taśmy uszczelniające na podłodze w łazienkach oraz przy umywalkach. Zgodnie z technologią wykonania łazienek takie zabezpieczenia powinny zostać zastosowane.

**Odpowiedź zamawiającego:**

Hydroizolację należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i wycenić w pozycjach poprzedzających montaż płytek - „Przygotowanie podłoża”

**Zapytanie nr 35**

W nawiązaniu do Programu Prac Konserwatorskich oraz przeprowadzonych oględzin i stratygrafii, zauważyliśmy następujące rozbieżności:

Kraty w oknach piwnicznych:

Nie na wszystkich oknach piwnicznych zamontowane są kraty.

Część istniejących krat jest w takim stanie, że nie nadaje się do renowacji.

Ilość okien piwnicznych:

Program podaje 6 sztuk, podczas gdy faktyczna liczba okien piwnicznych wynosi 7 sztuk.

W związku z powyższym, prosimy o:

Podanie dokładnej liczby krat przeznaczonych do renowacji.

Określenie liczby nowych krat, które należy dostarczyć i zamontować.

**Odpowiedź zamawiającego:**

Należy wykonać 7 krat, w tym renowację istniejących i dodatkowo wykonanie nowych krat do okien, w których obecnie ich nie ma lub ich stan techniczny uniemożliwia wykonanie renowacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Marcin Ratułowski

(-)

*(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)*

opr. P.Z.

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania
2. A/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

[https://platformazakupowa.pl/pn/czarny\\_dunajec](https://platformazakupowa.pl/pn/czarny_dunajec)