

**Gmina Wronki**  
ul. Ratuszowa 5  
64-510 Wronki

Wronki, dnia 18 września 2023 roku

NiiPP.271.25.2023

**Wyjaśnienie nr 1**  
**do treści specyfikacji warunków zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na realizację zadania pn. Budowa elementów zagospodarowania rekreacyjnego i małej architektury w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenów przy kładce we Wronkach”

Z uwagi na fakt, że w dniu 17 września 2023 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania do Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) udziela poniższych odpowiedzi.

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający zezwala na zastosowanie piasku o frakcji 0-1mm z atestem higienicznym?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie piasku o frakcji 0-1mm z atestem higienicznym.


**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płyt SBR o tej samej grubości, parametrach i gwarantowanymi wartościami HIC (krytyczna wartość upadku)?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płyt SBR o tej samej grubości, parametrach i gwarantowanymi wartościami HIC (krytyczna wartość upadku).

Dokonane wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia stają się jej integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert.

z up. BURMISTRZA  
Marlena Hibner-Koza  
  
Kierownik Referatu  
Nieruchomości, Inwestycji  
i Planowania Przestrzennego