

Wyjaśnienie treści SWZ

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1696N, odcinek Mikołajki – Łuknajno etap I” znak sprawy: DT.261.1.8.2024.MC

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2023r. poz.1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść wraz z wyjaśnieniami.

pyt. nr 7 - jednostka płytek STOP nie została zmieniona na części odnoszącej się do ulicy Jana Pawła II w ilości 64 m2.

Odp. Poprawiono

pyt. nr 10 - nie została dodana pozycja wykonania znaków U-5a w ilości 8 szt.

Odp. Poprawiono

pyt. nr 13 - nie została dodana ilość warstwy mrozochronnej o gr. 15 cm na chodniku

Odp. Dodano ilość.

pyt. nr 14 - nie została dodana ilość warstwy mrozochronnej o gr. 15 cm na drodze dla pieszych i rowerów na odcinku

Odp. Pozycja oraz ilość występowała już w kosztorysie.

pyt. 15 - nie dodano ilości dot. warstwy odsączającej o gr. 25 cm na drodze dojazdowej

Odp. Dodano ilość.

pyt. nr 16 - nie dodano ilości dot. warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym o gr. 20 cm na zjazdach G4

Odp. Dodano ilość.

pyt. nr 20 - brak pozycji odnoszącej się do wykonania schodów

Odp. Dodano pozycję.

pyt. nr 21 i 22 - brak pozycji odnoszącej się do wykonania barier U-11 bądź barier schodowych

Odp. Dodano pozycję.

pyt. nr 23 - brak pozycji odnoszącej się do wykonania barier

Odp. Dodano pozycję.

pyt. nr 24 - brak pozycji odnoszącej się do barier mostowych

Odp. Dodano pozycję.

pyt. nr 28 - brak pozycji odnoszącej się do rozbiórki krawężników

Odp. Dodano pozycję.

pyt. nr 29 - brak pozycji odnoszącej się do rozbiórki obrzeży

Odp. Dodano pozycję.

pyt. nr 43 - brak zwiększenia ilości podbudowy

Odp. Należy przyjąć konstrukcję zgodnie z przekrojami zawartymi w projekcie technicznym, dla której przyjęto ilości w przedmiarze.

pyt. nr 44 - brak zwiększenia ilości podbudowy

Odp. Należy przyjąć konstrukcję zgodnie z przekrojami zawartymi w projekcie technicznym, dla której przyjęto ilości w przedmiarze.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Mrągowie
Daniel Zaborowski