



Bilans mocy:

$$\begin{aligned}P_i &= 7,2\text{kW} \\k_j &= 0,7 \\P_s &= 5,0\text{kW} \\\cos\varphi &= 0,92 \\I_N &= 7,9\text{A}\end{aligned}$$

Samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN-S 400/230V

PRACOWNIA PROJEKTOWA UL.PRĄDZYŃSKIEGO 30 15-199 BIAŁYSTOK TEL.502376064			
ABCOBIĘKT	Budynek Collegium Universum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku	ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku	
LOKALIZACJA	Teren UMwB przy ul. Akademickiej 2C w Białymstoku	SKALA: ---	05.07.2024
TEMAT	Przebudowa części pomieszczeń z przeznaczeniem na pomieszczenia laboratoryjne i biurowe	BRANŻA : ELE	NR RYS.: E7
BRANŻA	Instalacje elektryczne	RYSUNEK: SCHEMAT ZASILANIA. ROZDZIELNICA RW	Podpis
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT mgr inż. Wojciech Grudziński	BŁ/138/92	