

Nysa, 28.07.2022r.

TT/ U / 4702 /2022

PLANBUD Paweł Opałka  
ul. Zjednoczenia 9/2  
48 -304 Nysa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.05.2021r (wpływ do tut. Spółki 15.07.2022) (inwestor: Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa) w sprawie dokumentacji projektowej „Przebudowy dróg w ul. Tadka Jasińskiego, 17 Września oraz Obrońców Westerplatte w Nysie” –wyciąg z projektu budowlanego informuję o uzgodnieniu przedstawionych rozwiązań zgodnie z załączoną dokumentacją na następujących warunkach:

- wszystkie urządzenia na sieciach wod.-kan. (hydranty, skrzynki zasuw, studnie rewizyjne) należy przebudować do poziomu projektowanej drogi;
- o terminie rozpoczęcia robót wykonawca powiadomi naszą Spółkę pisemnie, podając dane personalne osoby odpowiedzialnej za ich przebieg;
- prace ziemne w odległości 2m od miejsc kolizji i zbliżeń prowadzić ręcznie;
- przed przystąpieniem do prac ziemnych należy dokładnie zlokalizować miejsce kolizji w obecności przedstawiciela WiK „AKWA” Nysa – Wydz. Eksploatacji, al. Wojska Polskiego 2 (tel. 433 40 37);
- za prawidłowe rozwiązanie i wykonanie miejsc kolizyjnych oraz ich zgodność z projektem, odpowiadają służby techniczne wykonawcy;
- odbiorów częściowych i końcowych należy dokonywać przy udziale przedstawicieli WiK „AKWA” Nysa.

Kserokopię niniejszego pisma należy dołączyć do dokumentacji składanej w PZUDP oraz do projektu wykonawczego.

Dyrektor ds. technicznych  
Prokurent  
mgr inż. *Marcin Młynarski*

K / o :  
a/a .TE

Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o.  
48-300 Nysa, aleja Wojska Polskiego 2

Tel. 77- 433 43 16, 433 35 28, Fax. 77- 433 29 56  
e-mail: sekretariat@wikakwa.pl | www.wikakwa.pl

NIP 753-000-07-73 | REGON: 530603981  
Sqd Rejonowy w Opolu VIII Wydz. Gosp. KRS nr: 0000136443

