

WR.4.1.434.54.2022.JJ

**Burmistrz Nysy**

**ul. Kolejowa 15**

**48-300 Nysa**

**Adres korespondencyjny:**

PLANBUD Paweł Opałka - pełnomocnik

ul. Zjednoczenia 9/2

48-304 Nysa

**Dotyczy: Uzgodnienie wylotu kanalizacji deszczowej**

Odpowiadając na pisma z dnia 31.05.2022 r. (data wpływu 07.06.2022r.) - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny Otmuchów opiniuje pozytywnie projektowany wylot kanalizacji deszczowej DN 300 zlokalizowany w KM 5+789 rzeki Miejski (Płuta) - dz. ew. nr 53/1, gmina Nysa, obręb Górna Wieś, AR 56 – zgodnie z przedłożonymi załącznikami graficznymi przy zachowaniu następujących warunków:

- do obowiązków właścicieli należy konserwacja i utrzymanie w dobrym stanie technicznym wylotu oraz prawego brzegu koryta rzeki Miejski wraz z dnem na długości 5,0 m powyżej i 5,0 m poniżej od osi wylotu,
- odprowadzane wody opadowe i roztopowe winny odpowiadać normom zawartym w rozporządzeniu ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych,

Pozostałe odcinki projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej należy uzgodnić z odpowiednimi właścicielami działek ewidencyjnych, na których zlokalizowana została planowana inwestycja.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny Otmuchów nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przedmiotowego wylotu kanalizacji deszczowej zlokalizowanego na gruntach pod wodami płynącymi, powstałych wskutek:

- wykonywania robót naprawczych, remontowych oraz modernizacyjnych, polegających na pogłębieniu cieku,
- wystąpienia sytuacji, kiedy rzędna wody przekroczy stan ostrzegawczy lub alarmowy,
- wystąpienia powodzi lub innych zdarzeń losowych.

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Zarząd Zlewni w Nysie,

Nadzór Wodny Otmuchów z/s w Nysie, ul. Słoneczna 1a, 48-304 Nysa

tel.: +48 (77) 55 16 600, e-mail: nw-otmuchow@wody.gov.pl

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)

W przypadku stwierdzenia wykonania wylotu kanalizacji deszczowej niezgodnie z uzgodnieniem  
- wylot zostanie przebudowany przez jego administratora na koszt własny w terminie wyznaczonym przez  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny Otmuchów.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) inwestycja polegająca na:

- wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu odprowadzającego wody do wód,
- odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód,

wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie  
Zarządzie Zlewni w Nysie – ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa.

Przedmiotowe uzgodnienie nie stanowi podstawy do wejścia na nieruchomość, na której  
inwestycja będzie realizowana. Podstawę do wejścia na nieruchomość stanowi zawarta umowa na  
czasowe (czas trwania robót) a następnie trwałe zajęcie gruntów pod wodami płynącymi.

W celu zawarcia ww. umowy Inwestor posiada obowiązek wystąpienia do RZGW we Wrocławiu  
– ul. Norwida 34, 55-950 Wrocław – z wnioskiem na zajęcie gruntów pod wodami płynącymi.

Do wniosku należy dołączyć (oryginały lub potwierdzone za zgodność kopie dokumentów):

- mapa ewidencyjna lub zasadnicza z zaznaczoną powierzchnią przeznaczoną do użytkowania,
- oryginał aktualnego (nie starszy niż 6 miesięcy do dnia złożenia wniosku) wypisu z rejestru  
gruntów na działkę Skarbu Państwa przewidzianą do oddania w użytkowanie,
- prawomocna zgoda wodnoprawna,
- pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu  
wnioskodawcy
- uzgodnienie warunków technicznych i warunków wykonania inwestycji wydane przez jednostkę  
organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Kierownik  
Nadzoru Wodnego Otmuchów  
Jarosław Justyniarski

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Do wiadomości:

1. PGW WP Zarząd Zlewni w Nysie

Sprawę prowadzi: Jarosław Justyniarski – tel. 775516600


**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  
Zarząd Zlewni w Nysie,  
Nadzór Wodny Otmuchów z/s w Nysie, ul. Słoneczna 1a, 48-304 Nysa  
tel.: +48 (77) 55 16 600, e-mail: nw-otmuchow@wody.gov.pl

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)







		PAWEŁ OPAŁKA, UL. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48-304 NYSA TEL.: 77 44 55 174	
Nazwa obiektu	Przebudowa dróg w ulicach: Tadka Jasińskiego, 17Września oraz Obrońców Westerplatte w Nysie		data maj 2022
Lokalizacja	dz. nr: 62/37, 62/49, 62/56, 62/64, 62/72, 62/79, 6/9, 6,10 obręb 160705_4.0002 Górna Wieś, jednostka ewidencyjna Nysa-miasto		
Inwestor	Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa		skala  1:50
Przedmiot rysunku	Włączenie kanalizacji do rzeki-rzut i przekrój		
Branża	Zespół projektowy	Pieczętka i podpis	Nr rys.  1
Drogowa	Projektant mgr inż. Paweł Opałka upr. nr 26/02/Op	mgr inż. PAWEŁ OPAŁKA PROJEKTANT DRÓG I MOSTÓW UPR. BUD. NR EWID. 26/02/Op	
Drogowa	Asystent projektanta mgr inż. Łukasz Bukartyk		