

Nysa, 15.03.2022r.

TT/ W.U/ 1517 /2022

PLANBUD Paweł Opałka
ul. Zjednoczenia 9/2
48 -304 Nysa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.03.2022r (z upoważnienia Gminy Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa) w sprawie planowanej inwestycji „Przebudowy dróg w ulicach: Tadka Jasińskiego, 17 Września oraz Obrońców Tobruku w Nysie” informuję o możliwości odprowadzenia wód opadowych z części projektowanych nawierzchni drogowych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z drogowych powierzchni szalenie utwardzonych (dróg, placów, parkingów) do istniejących rowów lub cieków wodnych wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej (na podstawie obowiązujących przepisów, w tym ustawy Prawo Wodne).

Warunki techniczne włączenia do sieci ulicznych są następujące:

1. Odprowadzenie wód opadowych z części projektowanych nawierzchni drogowych może być realizowane przez włączenie do kanalizacji deszczowej dn 300 i dn400 zabudowanej wzdłuż drogi o nr ewid. 62/8 –ul. Prusa., poprzez zabudowane odcinki sieci dn 300mm. Budowę kanalizacji deszczowej należy zaprojektować z uwzględnieniem następujących wymagań:

- preferowany materiał rury betonowe lub rury z PP (o sztywności obwodowej min SN 8kN/m²), studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wodoszczelne, włączenie przyłączy obsługujących posesje przez studnie rewizyjne lub przyłącza siodłowe,
- przewidzieć budowę przyłączy kanalizacji deszczowej do obsługi posesji.

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód i do ziemi obowiązują wg Rozp. MŚ z dnia 18 listopada 2014r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Ponadto wszystkie urządzenia na sieciach wod.-kan. (hydranty, skrzynki zasuw, studnie rewizyjne) należy przebudować do poziomu projektowanej drogi oraz należy zachować min 1m odległości między projektowanymi słupami oświetleniowymi a sieci wodociągową i kanalizacyjną.

Projekt budowlany z uwzględnionymi powyższymi warunkami należy uzgodnić w tut. spółce.

K/o:

1. Adresat.
2. TE ,TT- a /a.

Dyrektor ds. technicznych
Prokurent

mgr inż. Marcin Młynarski



Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o.
48-300 Nysa, aleja Wojska Polskiego 2

Tel. 77- 433 43 16, 433 35 28, Fax. 77- 433 29 56
e-mail: sekretariat@wikakwa.pl | www.wikakwa.pl

NIP 753-000-07-73 | REGON: 530603981
Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydz. Gosp. KRS nr: 0000136443