

NP.26.2.63.24.BM

Kraków, dnia 13 sierpnia 2024r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr: NP.26.2.63.24.BM, którego przedmiotem wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową alejek w miejscu publicznym na działce 123/2 w ramach zadania „Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego - Budżet Obywatelski dzielnic - Edycja VIII” dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

PYTANIE I ODPOWIEDŹ, WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie szczegółowych parametrów dot.: palisady betonowej , obrzeży stalowych, krat pomostowych na konstrukcji stalowej i fundamentach śrubowych. Podane informacje w przedmiarach i projekcie są niewystarczające do prawidłowej wyceny.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż:

- Palisada betonowa - prefabrykat 14x28 cm - wysokość palisady 1.5 m wraz z zakotwieniem w gruncie i fundamencie zgodnie z rysunkiem,
- Obrzeża - należy zastosować zgodnie z projektem obrzeża betonowe o grubości 8 cm i wysokości 30 cm oraz obrzeża stalowe ocynkowane ogniowo należy wykonać ze stali S235 - wysokość 250 mm grubość 6 mm przykręcane do belki nośnej za pomocą śrub M14 oraz kotwione w gruncie za pomocą prętów fi 12 długość 500 mm co 20 cm,
- Krata pomostowa, stal ocynkowana ogniowo, moduły kratowe długość 50cm, szerokość 97 cm, wytrzymałość do 50kN,
- Śruby kotwiące długość 80 cm, średnica 89 mm.

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż powyższe pytanie i odpowiedź oraz wyjaśnienia do SWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.