



Gliwice, dnia 20.01.2023r.

**Do Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia**

PKM / TR / 329 / 2023

Dotyczy: Postępowania na „Opracowanie projektu budowlanego zasilania elektroenergetycznego dla czterech ładowarek elektrycznych o mocy 200 kW do ładowania autobusów elektrycznych na terenie Centrum Przesiadkowego w Gliwicach wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.” - sprawa nr PKM/TR/PP/01/2023

Zgodnie z pkt. 8.5 SWZ, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło od Wykonawcy:

Pytanie nr 1

„Bardzo proszę o udostępnienie dokumentacji powykonawczej oraz możliwość odbycia wizji w terenie w zakresie przeprowadzenia kabli elektroenergetycznych w wykonanych kanałach kablowych na terenie centrum przesiadkowego.”

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający do dokumentacji zamówienia załącza mapę powykonawczą oraz ustala termin odbycia wizji lokalnej, w obecności Zarządcy Centrum Przesiadkowego, na dzień 24.01.2023r o godz. 13:00.

Pytanie nr 2

„Wnioskuje o zmianę w pkt. 6.4.3.1 specyfikacji warunków zamówienia kwoty ubezpieczenia na 50 tys euro.”

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę kwoty ubezpieczenia.

Pytanie nr 3

„Proszę o informację czy została uzgodniona z Tauron Dystrybucja S.A. lokalizacja złącza kablowego średniego napięcia zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia?”

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, że orientacyjna lokalizacja złącza ZKSN została wskazana przez Tauron Dystrybucja S.A. na załączonej do warunków przyłączeniowych mapce. Szczegółowe uzgodnienia z Tauron Dystrybucja S.A. w powyższym zakresie, pozostają w zakresie Wykonawcy projektu.

PROKURENT SPÓŁKI
KIEROWNIK
Działu Prawno-Organizacyjnego

Mirella Musiolik

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI

Henryk Szary