

Bydgoszcz, 20.05.2019 r.

Do uczestników postępowania


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: **Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku F6 przy ul. Fordońskiej 433 w Bydgoszczy – zadanie 93, znak sprawy 2019/S 094-228183.**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że do ww. postępowania w dniu 16.05.2019 r. wpłynęło pytanie. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej.

W ogłoszeniu nie ma wzmianki o sposobie włączenia się do sieci rozdzielczej, czy wcinka na gorąco, czy trójnik, czy już istnieje trójnik w sieci rozdzielczej (w zestawieniu materiałowym przyłącza do bud. F6 nie ma żadnego wymienionego materiału do połączenia z siecią rozdzielczą). Proszę o informacje na ten temat.

Odpowiedź Zamawiającego:

Włączenie do sieci ciepłowniczej przyłącza do budynku F6 należy wykonać poprzez już istniejący trójnik.

Kierownik
Działu Zamówień

Marek Estkowski