



POGOTOWIE RATUNKOWE
WE WROCŁAWIU
ul. Ziębicka 34-38 50-507
Wrocław



DOLNY
ŚLĄSK



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



INFRASTRUKTURA I
ŚRODOWISKO
Narodowa Strategia
Spójności

sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl
www.pogotowie-ratunkowe.pl

tel. 71 77 31 400 fax. 71 367 66 18
tel. kom. 506 374 965, 506 734 979, wew. 400, 500

NIP: 899-23-54-460
REGON: 932207142
KRS: 0000207618

ZP/ 102 /2019

Wrocław, dn. 17.04.2019 r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców złożone do zapytania ofertowego pn.: „*Dostawa materiałów oświetleniowych oraz osprzętu elektrycznego dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu*” - zapytanie ofertowe ID 216324

Pytanie

Dodatkowe pytanie do poz. 35 i 36.

W specyfikacji przetargowej są dwie takie same pozycje, które dotyczą trzech różnych produktów (2,5m2, 4,0mm2, 6,0mm2).

Proszę o sprecyzowanie jaki przekrój złączki ma dotyczyć pozycji 35 a której 36.

Ewentualnie proszę o rozbieżności pozycji osobno ponieważ ceny złączek o różnych wymiarach są inne

Odpowiedź: Przekrój złączki dla poz. 35 to 2,5 mm² natomiast dla poz. 36 to 4,0 mm².

Powyższe zmiany są integralną częścią zapytania ofertowego i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Organizacyjnych
Pogotowia Ratunkowego
we Wrocławiu
Anna Koniec

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
Marzena Paszulewicz