



Gmina Pępowo z siedzibą przy ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo  
Telefon: (0-65) 57-36 -305, (0-65) 57-36 -308, (0-65) 57-36 -311  
Internetowy adres: [www.pepowo.pl](http://www.pepowo.pl), e-mail: [ug@pepowo.pl](mailto:ug@pepowo.pl)  
Regon : 411050592, NIP : 6961840454  
Platforma zakupowa <https://platformazakupowa.pl/pn/pepowo>



Pępowo, dn. 23.05.2024 r.

WRG.271.4.2024

*Do wszystkich Wykonawców*

**Dotyczy: zamówienia publicznego na wykonanie dostaw dla zadania pn.: „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605), Zamawiający udostępnia treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 5. W związku z udzielonymi w dniu 23.05.2024 odpowiedziami, które mają istotny wpływ na przygotowanie oferty, jak również ze względu na trudną i rzadko stosowaną technologię ultrafiltracji wymagającą więcej czasu na skalkulowanie oferty, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert min. do 05.06.2024.**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i przedłuża termin składania ofert do 7.06.2024 r.

**Pytanie 6. W celu zachowania konkurencyjności i umożliwienia ubiegania się o udzielenie zamówienia większej liczby Wykonawców wnosimy o zmianę zapisu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej na następujący:**

**Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 dostawę wraz z montażem instalacji ultrafiltracji lub nanofiltracji o wartości minimum 300 000,00 zł.?**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

**Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie membran ultrafiltracyjnych z innego materiału niż węgiel krzemu (SiC), np. tritlenku glinu, o potencjalnie lepszych właściwościach separacyjnych?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego materiału membran ultrafiltracyjnych takich jak tritlenek glinu pod warunkiem, że proponowany materiał spełnia zakres pracy określony w opisie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 8. W założeniach PFU nie podano ani nie określono pomieszczeń, w których będzie można zlokalizować dozownik podchlorynu sodu i kwasu cytrynowego – czyli elementów wyposażenia instalacji membranowej do czyszczenia chemicznego CEB. Prosimy o wyjaśnienia.**

Odpowiedź: Należy zlokalizować dozownik podchlorynu sodu i kwasu cytrynowego w hali technologicznej – hala pomp w okolicy ultrafiltracji (koło zestawu hydroforowego).

**Pytanie 9. Założenia PFU podają, iż nie zakłada się w ogóle sedymentacji popłuczyn w odstojniku, po płukaniu filtrów stacji istniejącej - popłuczyny mają być od razu podawane na instalacje membranową. Badania składu popłuczyn wykonywane na kilku identycznych inwestycjach, bez jakiegokolwiek czasu sedymentacji, jednoznacznie pokazały, iż parametr mętności i zawiesiny, które są brane pod uwagę do doboru membran ultrafiltracyjnych, są dużo wyższe niż maksymalne ich wartości dopuszczalne przez producentów membran dla ich właściwego doboru.**

**Oferenci obawiają się, iż tak postawione warunki PFU spowodują:**

- po pierwsze: dobór membran niezgodny z wytycznymi producentów membran,
- po drugie: ich częste płukania mechaniczne, co wygeneruje za duże ilości popłuczyn z membran co też jest obostrzeniem w PFU, które postawił Inwestor,
- po trzecie: zwiększenie częstotliwości czyszczenia membran procesami CEB oraz CIP,
- po czwarte: przyspieszone ich zużycie i konieczną wymianę.

**Zwracamy uwagę, iż to Oferent ma udzielić gwarancji kilkuletniej, a żaden producent membran nie będzie uwzględniał reklamacji membran, jeśli będą one dobrane niezgodnie z wytycznymi.**

**Prosimy o ustosunkowanie się i wyjaśnienia do powyższego.**

Odpowiedź: Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia jakich rozwiązań oczekuje dla instalacji ultrafiltracji, które są dostępne na rynku i spełniają przedstawione założenia Zamawiającego.

**Pytanie 10. W założeniach PFU Zamawiający nie uwzględnił wymagań do czyszczenia chemicznego CIP instalacji membranowej, które to należy wykonywać około kilku razy w roku. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienia w czym zakresie będzie wykonywanie tej czynności i kto ponosi ich koszty.**

Odpowiedź: Czynności eksploatacyjne a w tym czyszczenie instalacji membranowej jest po stronie Eksploatatora tj. Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich z/s w Strzelce Wielki 84, 63-820 Piaski.

**Pytanie 11. Wnosimy o uzupełnienie OPZ, tak by był jednoznaczny i umożliwiający wycenę tj. OBP powinien zawierać co najmniej orientacyjne trasy instalacji międzyobiektowych i średnice naniesione na mapę działki (lub dokładny opis ze wskazaniem długości, średnic, plus jakieś zdjęcia obiektu). Nie znając uwarunkowania terenu i zagospodarowania działki Wykonawca nie jest w stanie rzetelnie oszacować kosztów przedmiotu zamówienia.**

Odpowiedź: Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i Opiszem Przedmiotu Zamówienia po stronie Wykonawcy jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji oczyszczania wody z płukania filtrów, opartej o system ultrafiltracji. Zamawiający przedstawia orientacyjną trasę rurociągu ścieków z oczyszczania popłuczyn i rurociągu popłuczyn do oczyszczania. Jednocześnie przesyłamy zdjęcia miejsca lokalizacji ultrafiltracji. Zamawiający zaznacza, że nie wymaga konieczności wizji lokalnej, ale w celu rzetelnego podejścia do wyceny zaprasza na umówienie się chętnych potencjalnych wykonawców na wizję terenową.

**Pytanie 12. Wnosimy o wskazanie, na jakim fundamencie powinna stać instalacja membranowa. Dokumentacja PFU nie zawiera zapisów dotyczących powyższego**

**zakresu, który jest konieczny do realizacji prac. Ewentualnie wnosimy o wskazanie jaka jest nośność istniejącej posadzki.**

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że istniejąca posadzka jest o nośności 50kN/m<sup>2</sup>.

**Pytanie 13. Biorąc pod uwagę powyższe oraz złożoność zakresu przedmiotu zamówienia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 7 dni od dnia udzielenia odpowiedzi na powyższe.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert o co najmniej 7 dni od dnia udzielenia odpowiedzi.

**Pytanie 14. Zgodnie z założeniami PFU, parametry instalacji membranowej należy wpiąć do istniejącego systemu wizualizacji SCADA. Prosimy o podanie danych (nr telefonu, nazwy firmy) administratora systemu, celem zebrania ofert na wpięcie UF do istniejącego systemu. Ponieważ zebranie oferty potrwa minimum kilka dni – wnosimy o przesunięcie terminu minimum o 5 dni roboczych od dnia udzielenia odpowiedzi.**

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż administratorem systemu SCADA jest Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich z siedzibą w Strzelcach Wielkich 84, 63-820 Piaski. Telefon kontaktowy: 65 571 93 64.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert o 5 dni roboczych od dnia udzielenia odpowiedzi.