

ZI.6222.2.1.2022.IN

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU					
Wpłynęło dnia		2022-02-28		Zał.	
L. dz. 1772		Przydział MT			
Sposób dostarczenia	Odbiór	Pocztą pęgiem	Kurier	Fax	Elekt.
		✓			

Kostrzyn, dnia 14.02.2022 r.

Państwowa Straż Pożarna
Ul. Bobrzańska 6a
61-248 Poznań

Warunki techniczne podłączenia kanalizacji deszczowej

1. Ścieki deszczowe, wody opadowe i roztopowe z ulicy Gnieźnińskiej w Iwnie z działki o nr ewidencyjnym 11/3 zebrane przez projektowaną kanalizację deszczową należy odprowadzić do istniejącej studni kanalizacji deszczowej o średnicy 1000 mm zlokalizowanej w granicy działki.
2. Kanalizację deszczową wykonać z rur PVC-U klasy „S” ze ścianką liłą zgodnie z PN-EN1401.
3. Kanał należy projektować ze spadkiem nie mniejszym niż minimalne gwarantujące samooczyszczanie się kanału.
4. Kanalizację deszczową należy uzbroić w studnie rewizyjne na terenie posesji zgodnie z PN-EN 1917-2004.
5. Odbiór techniczny robót kanalizacji deszczowej zgłosić do Gminy Kostrzyn.
6. Zabrania się pod odpowiedzialnością karną odprowadzania do kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe ścieków bytowo-gospodarczych z instalacji sanitarnej, przemysłowej i technologicznej.
7. Maksymalne wartości zanieczyszczeń w odprowadzanych podczyszczonych ściekach nie mogą przekraczać:
a) Zawiesiny ogólne < 100 mg/l
b) Węglowodory ropopochodne < 15 mg/l
8. Warunki niniejsze zachowują ważność przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. IN a/a

Do wiadomości:

1. IA w/m

Sprawę prowadzi:
Magdalena Stachowiak
Podinspektor ds. inwestycji
tel. 61 8178 565 w. 18
e-mail: inwestycje2@kostrzyn.wlkp.pl

BURMISTRZ
Szymon Matyssek