

## UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania nr ZP.271.13.2022 pn.: „Modernizacja obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Bieruń” .

Informuję, że:

- 1) Do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wpłynęły pytania.  
Treść pytań oraz odpowiedzi zamawiającego zawiera zał. nr 1 do pisma.
- 2) Nie zmienia się treści ogłoszenia o zamówieniu.
- 3) Nie przedłuża się terminu składania, otwarcia ofert, termin związania ofertą.
- 4) Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Przewodniczący komisji przetargowej  
Naczelnik  
Wydziału Inwestycji Miejskich i Remontów

Jerzy Kaczmarczyk

Załączniki:

1. Treść pytań do SWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

### Pytania

1. Podane przez Zamawiającego parametry nawierzchni wpisują się w jeden system oferowany przez danego producenta nawierzchni poliuretanowej. Prosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej o lepszych parametrach od okrojonych przez Zamawiającego. Wytrzymałość na rozciąganie - 1,08 - wymóg Zamawiającego 0,76-0,77 Mpa Wydłużenie względne przy zerwaniu - 55 - wymóg Zamawiającego 60-62 %Poślizg (En 13036-4) Nawierzchnia sucha - 85 - wymóg Zamawiającego 98-100Nawierzchnia mokra - 53 - wymóg Zamawiającego 55-58.
2. Pragnę zwrócić uwagę, iż Zamawiający powinien wymagać przedmiotowych środków dowodowych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Celem złożenia tych dokumentów jest wykazanie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Ww. dokumenty mają charakter wtórny w stosunku do określonych przez Zamawiającego wymagań wobec przedmiotu zamówienia, zatem już na etapie oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia powinny zapewniać, że wykonany w przyszłości przedmiot zamówienia będzie zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego.  
Mając na uwadze powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska przez Zamawiającego czy będzie wymagał składania przedmiotowych środków dowodowych na etapie składania oferty bądź przed podpisaniem umowy ?
3. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie zdjęć boiska.

### Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad.1

Nawierzchnia poliuretanowa powinna mieć parametry określone w Normie Europejskiej PN-EN 14877:2014-02 „Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych – Specyfikacja”. Natomiast norma „En 13036-4”, wskazana w zapytaniu Państwa, dotyczy dróg samochodowych i lotnisk (PN-EN 13036-4:2011 „Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4: Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: Próba wahadła”).

Wyjaśniamy, że zamawiający ma obowiązek udzielić zamówienia w sposób zapewniający najlepszą jakość oraz uzyskanie najlepszych efektów zamówienia. Ma też obowiązek w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnić wymagania określone w normach. Z tego powodu w opisie przedmiotu zamówienia, który obejmuje wykonanie nawierzchni z poliuretanu, zamawiający określił wymagania zgodne z obowiązującą normą dotyczącą nawierzchni syntetycznych niekrytych terenów sportowych. Zamawiający nie sprawdza liczby produktów, które spełnią wymagania określone w normie, ani liczby ich producentów.

Ponadto zamawiający informuje, że zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych:

*W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych,*

*o których mowa w art. 104–107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.*

Ad.2

Zamawiający w punkcie X.9. SWZ (str.18) wskazał, że nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

W treści Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ – zał. nr 9 do SWZ) na str. 3 zamieścił wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, dotyczących systemu nawierzchni syntetycznej, które należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej:

**„Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, dotyczące systemu nawierzchni syntetycznej, które należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej:**

1. Certyfikat IAAF dla produktu
2. Atest Higieniczny PZH
3. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877 potwierdzające parametry techniczne nawierzchni
4. Autoryzacja producenta systemu poliuretanowego dla Wykonawcy na przedmiotową inwestycję, wraz z potwierdzeniem gwarancji
5. Karta techniczna systemu
6. Raport z badań na zawartość WWA”

Zamawiający nie zmienia treści SWZ oraz SOPZ.

Ad.3

Zdjęcia z boiska przy przedszkolu w Bieruniu przy ul. Bijasowickiej 58 (na działce nr 497/73) są dostępne w serwisie <https://sbl.webewid.pl:9443/e-uslugi/portal-mapowy> (należy włączyć : > Zewnętrzne serwisy mapowe > ORTOFOTOMAPA wysokiej rozdzielczości).

**Przewodniczący komisji przetargowej  
Naczelnik  
Wydziału Inwestycji Miejskich i Remontów**

**Jerzy Kaczmarczyk**