

IF.272.24.2021

Nowa Sól, 21.10.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) pn.: „**Przebudowa pomieszczeń na archiwum w budynku Starostwa Powiatowego w Nowej Soli zlokalizowanego przy ul. Moniuszki 3B**”

Zamawiający Powiat Nowosolski działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) w odpowiedzi na zadane pytania z dnia 20.10.2021 r. złożonych za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiający udziela wyjaśnień:

#### Pytanie 1

Dot. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

Nie ma tam informacji na temat regałów. Prosimy o podanie głębokości półek, odstępów pomiędzy półkami, długości regałów, wysokości regałów, ilości półek użytkowych na wysokość.

#### Odpowiedź:

Zamawiający uszczegóławia opis dot. regałów o poniższe parametry:

1. długość półek – 120 cm,
2. głębokość półki – 30 cm,
3. odstęp między półkami – 33 cm,
4. grubość półki – 3 cm,
5. ilość półek w pionie – 7 + 1 kryjąca,
6. mocowanie półek: na zaczepach co 30 mm,
7. ściany działowe: stężenia krzyżowe,
8. szyny jezdne nawierzchniowe z obustronnymi najazdami,
9. wysokość regałów przesuwanych – 270 cm,
10. łączna ilość mb półek użytkowych – 907,2 mb.

Charakter, zakres oraz termin przekazania Wyjaśnień nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert, gdyż termin o którym mowa w art. 284 ust. 2 nie został przekroczony.

z up. STAROSTY

Waldemar Wrześniak  
WICESTAROSTA

(Podpis Kierownika Zamawiającego)

Miejsce publikacji: [https://platformazakupowa.pl/sp\\_nowasol](https://platformazakupowa.pl/sp_nowasol) dot. postępowania (ID 523897).



Nowa Sól, 2021.10.21