



ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GOSTYNIU

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

63-800 GOSTYŃ, ul. Nad Kanią 77

www.zwikgost.cc.pl

e-mail: zwikgost@zwikgost.cc.pl

TT 2944-1/11/21

Gostyń, dnia 10.03.2021 r.
Biurowisko Gostyń
12.03.2021
Ilość: 1 Podpis: [signature]
Nr: 06581 Wyd.: 2021

**Gmina Gostyń
Rynek 2
63 - 800 Gostyń**

Warunki przyłączenia do sieci

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej obiektu – Środowiskowy Dom Samopomocy, położonego przy ulicy Mikołaja Reja w Gostyniu, działka nr 208/21.

Przyłącze wodociągowe:

Przyłącze wodociągowe należy podłączyć do sieci wodociągowej Ø 100 mm wykonanej z rur azbestowo-cementowych, zlokalizowanej w pasie drogi (działka nr 208/18), w ulicy Władysława Broniewskiego w Gostyniu.

- włączenie do sieci – trójnik żeliwny kołnierzowy z zasuwą kluczem i skrzynką uliczną
- parametry przyłącza
 - rura PE 100 SDR11 PN16 w przypadku wykonywania przyłącza w wykopie otwartym
 - rura PE 100RC SDR11 PN16 w przypadku wykonywania przyłącza przewiertem
 - średnica DN 63 mm
- ułożenie przyłącza
 - podsypka piaskowa min. 15 cm
 - obsypka piaskowa min. 20 cm ponad wierzch rury
 - głębokość przykrycia przyłącza min. 1,4 m
 - przyłącze wprowadzić do budynku w rurze osłonowej i zabezpieczyć przeciwpożarowo
- oznakowanie trasy przyłącza - taśma lokalizacyjna niebieska z wkładką metalową ułożona na obsypce piaskowej
- węzeł wodomierzowy:
 - zabudowa w studni wodomierzowej
 - zestaw wodomierzowy (według kolejności zabudowy)
 - ~ zasuwa klinowa odcinająca
 - ~ konsola na wodomierz DN 32 mm (wodomierz dostarcza ZWiK w Gostyniu)
 - ~ zasuwa klinowa odcinająca
 - ~ za zasuwą odcinającą zamontować zawór antyskażeniowy typ EA

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000064569
Kapitał Zakładowy: 40.703.000 zł

NIP 696-14-12-089
REGON 410346735

Tel. 65 572 94 30
Fax 65 572 94 50
Pogotowie Wod-Kan 994

Zapotrzebowanie na wodę:

- cele bytowe
 - średnie dobowe - $Q_{d\acute{s}r}$ [m^3/d] 9,05
 - maksymalne godzinowe - Q_{max} [m^3/h] 0,377
- cele przeciwpożarowe - q_s [dm^3/s] 2,0

Wielkość zapewnienia ciśnienia statycznego (mierzone za zasuwą przed wodomierzem) - 0,2 MPa

Przyłącze kanalizacji sanitarnej:

Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy podłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej \varnothing 200 mm, wykonanej z rur kamionkowych, zlokalizowanej w pasie drogi (działka nr 208/18), w ulicy Władysława Broniewskiego w Gostyniu.

- włączenie do sieci – do studni rewizyjnej (uszczelka „in situ”) - rzędna dna 112.68
- parametry przyłącza
 - rura PVC lita min.SN4
 - średnica DN 160 mm
- ułożenie przyłącza
 - podsypka piaskowa min. 20 cm
 - obsypka piaskowa min. 30 cm ponad wierzch rury
 - głębokość przykrycia przyłącza min. 1,0 m
 - minimalny spadek - 1,5 %
- urządzenie rewizyjne - studnia rewizyjna PVC
 - kineta przelotowa 315 do rury gładkiej 160
 - rura trzonowa - wznosząca korugowana bez kielicha
 - teleskop 315 z włazem żeliwnym 12,5t
 - studnię zabudować na terenie działki nr 208/21

Ilość i jakość odprowadzanych ścieków bytowych:

- średnie dobowe - $Q_{d\acute{s}r}$ [m^3/d] 9,05
- maksymalne godzinowe - Q_{max} [m^3/h] 0,377

Informacje dotyczące realizacji budowy:

1. Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz.1333) wymaga:
 - dokonania zgłoszenia, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 23 ustawy albo sporządzenia planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy,
 - geodezyjnego wyznaczania w terenie, a po wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o których mowa w art. 43 ustawy.
2. Inwestor zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia terminu wykonywania robót przed ich rozpoczęciem (druk zgłoszenia dostępny w siedzibie Spółki lub do pobrania na stronie internetowej)
3. Włączenia do sieci (wraz z materiałem) wykonuje Zakład.
4. Poza wyżej wymienionymi robotami wykonywanymi przez Zakład, realizację budowy przyłączy zapewnia Inwestor.
5. Wykonane przyłącza należy (przy otwartym wykopie) zgłosić do odbioru przez Zakład. Z dokonanego odbioru przyłączy sporządzony zostanie protokół.
6. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej są aktualne w stanie faktycznym i prawnym, dla którego zostały wydane. W przypadku podziału nieruchomości,

warunki obowiązują w odniesieniu do nieruchomości, która posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub działki, przez którą przebiega sieć.

Dla nieruchomości powstałych w wyniku podziału, które nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej lub działki przez którą przebiega sieć, wymagane jest wystąpienie z odrębnym wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci.

7. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej nie stanowią podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości osoby trzeciej przez którą ma przebiegać przyłącze wodociągowe i przyłącze kanalizacyjne.

Przed rozpoczęciem robót przyłączeniowych, Inwestor jest zobowiązany we własnym zakresie do uzyskania zgody na zajęcie gruntu od właściciela nieruchomości, przez którą przebiega sieć.

8. Warunki przyłączenia do sieci ważne są przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

PREZES ZARŁADU

Dariusz Seymanski