ROZDZIELNICA RWX

L1,L2,L3 SIEC 230/400V, 50Hz

FL1 | P1 | O01 | O02 | O03 | O04 | O05 | O06 | O07 | O08 | O09 | O10 | O11 | O12 | FR1 | FR2 | FR3 | OR

Q1.1 -Q1 L-0-R 100A

PEN | N | PE | MSU | F40-3/N4 | uziom instalacji odgromowej

L1,L2,L3 SIEC 230/400V, 50Hz

FL2 | P2 | F01 | F02 | O13 | O14 | O15 | O16 | O17 | O18 | O19 | O20 | O21 | FR4 | FR5 | FR6

Q1.2 -Q2 L-0-I 63A

WLZ-FL-NR(I) 5x25 mm2 YDKYtoo 5x25 mm2 | WLZ-FL-NR(II) 5x25 mm2 YDKYtoo 5x25 mm2

PEN | N | PE | MSU | F40-3/N4 | uziom instalacji odgromowej

L1,L2,L3 SIEC 230/400V, 50Hz

FL3 | P3 | GD1 | GD2 | GD3 | GD4 | GD5 | GD6 | GD7 | GD8 | GD9 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F09 | F10 | F11 | F12 | FW1 | FW2 | FW3 | FW4 | FR7 | FR8 | FR9

Q2.1 -Q1 L-0-R 100A

PEN | N | PE | MSU | F40-3/N4 | uziom instalacji odgromowej

L1,L2,L3 SIEC 230/400V, 50Hz

FL4 | P4 | G01 | G02 | G03 | G04 | G05 | G06 | G07 | G08 | G09 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | G17 | G18 | G19 | G20 | G21 | G22 | G23 | G24 | FR10 | FR11 | FR12

Q2.2 -Q2 L-0-I 63A

WLZ-FL-NR(I) 5x25 mm2 YDKYtoo 5x25 mm2 | WLZ-FL-NR(II) 5x25 mm2 YDKYtoo 5x25 mm2

PEN | N | PE | MSU | F40-3/N4 | uziom instalacji odgromowej

oddzielne zasilanie YDY 5x2,5mm2 z piętra 9



LEGENDA

1. SZAFA TYPU MODUŁ 2000 SCHRACK IP30
2. GŁĘBOKOŚĆ SZAF 300 MM

GB PROJEKT Janikowo, ul. Lotnicza 4, 62-006 Kobylnica	
TEMAT OPRACOWANIA	**Przebudowy infrastruktury elektrycznej nN zasilania podstawowego i rezerwowego SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34 - etap III**
ADRES	ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
INWESTOR:	SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
TEMAT RYSUNKU	SCHEMAT ROZDZIELNICY RWX
PROJEKTANT/ OPRACOWAŁ:	mgr inż. Piotr Głowacki Upr. nr WKP/0185/POOE/13
STADIUM PROJEKTU/ WYKONAWCZY	BRANŻA: ELEKTRYCZNA; DATA: WRZESIEŃ 2022; SKALA: --; NR RYSUNKU: IE.01