



**OPOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA  
SPOŁECZNEGO SP. Z O. O.**

45-867 Opole, ul. Hallera 9a · tel.: 77 404-06-40

Opole 01.12.2022r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy:

**ZPOF/9/2022**

**Wykonanie tynków renowacyjnych**

**Odpowiedź na pytanie z dn. 30.11.2022r.**

**Pytanie 1.**

Podstawowym parametrem przy stosowaniu tynków renowacyjnych jest grubość, przy czym minimalna grubość tynku dwuwarstwowego wg WTA wynosić 20mm. W opisie technologicznym brak tych danych. Wymalowania wewnętrzne przy zastosowaniu tynków renowacyjnych, systemowo i koniecznie powinny mieć max. współczynnik paroprzepuszczalności  $S_d$ , brak określenia tych danych w opisie. Najwyższy współczynnik  $S_d$  mają farby krzemianowe (silikatowe). Podanie tych informacji nie jest wskazaniem produktowym i jest konieczne w celu osiągnięcia oczekiwanego efektu. Zastosowanie innych materiałów o niskim  $S_d$  uszczelni tynki renowacyjne i wywoła odwrotny skutek. Podanie tych parametrów w opisie jest konieczne.

**Odpowiedź**

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, zaleceniami i wytycznymi producenta, a wszelkie użyte materiały budowlane do wykonania zakresu prac powyższego zapytania ofertowego, muszą spełniać obowiązujące wymogi normowe dot. specyfikacji zakresu prac i wzajemnie się nie wykluczać.

Prezes Zarządu

*Tomasz Macias*