



Wola Łagowska, dnia 31.03.2023 r.

Zn.spr.: SA.270.38.2023

### INFORMACJA Dla Wykonawców I

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa wiaty stalowej na pomieszczenie garażu na maszyny i urządzenia oraz na magazyn na środki ochrony roślin i nawozów na szkółce leśnej Szumsko ”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych „(Dz. U. z 2022 r., poz.1710) udziela odpowiedzi na pytania:

#### Pytanie 1:

1. Działając jako Wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu wnosimy o wyjaśnienie zapisów zawartych w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót. Prosimy o określenie wysokości profilu blachy trapezowej pokrycia dachowego na budynku magazynowym.

**ODPOWIEDŹ: Przewidziana blacha do pokrycia dachowego to blacha trapezowa gr  $\geq 0,6\text{mm}$ , z powłoką o gr.  $\geq 50\ \mu\text{m}$  w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym. Wysokość skoku fal 35mm( T35). Przewidziana blacha do podbitki oraz osłony ścian szczytowych to blacha trapezowa T8 o gr. blachy 0,5mm.2.**

W związku z opublikowaniem w ogłoszeniu nr 2023/BZP 00148239/01 z dnia 2023-03-23 błędnej godziny otwarcia ofert, Zamawiający informuje jak niżej:

Zamawiający dodatkowo informuje o wprowadzonej zmianie i opublikowaniu ogłoszenia zmieniającego:

Przed zmianą:

Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 12:00

Po zmianie:

**Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 12:30**

Z poważaniem  
Krzysztof Karst  
Nadleśniczy N-ctwa Łagów

Sprawę prowadzi: Weronika Pietras - St. Referent, Dział Administracyjno-Gospodarczy,