

Proszę o przedstawienie oferty na naprawę serwisową i przegląd konserwacyjny zasilacza UPS wg warunków przedstawionych poniżej:

Zapytanie dotyczy urządzenia:

Zasilacz awaryjny Moduła 1/8/25, rok produkcji 2006.

Zakres prac:


- czyszczenie urządzenia z wymianą wkładek filtrów przeciwpyłowych,
- kontrola warunków pracy urządzenia i wyposażenia dodatkowego,
- regeneracja/wymiana uszkodzonych elementów,
- sprawdzenie parametrów/nastaw urządzenia przy pomocy dedykowanego oprogramowania serwisowego i jeśli konieczne ich kalibracja,
- wymiana baterii akumulatorów (18 szt.),
- kontrola ciągłości i jakości połączeń przewodów ochronnych i głównych torów prądowych,
- kontrola jakości elementów płyt elektroniki (sprawdzenie wszystkich płyt elektroniki),
- sprawdzenie parametrów/nastaw urządzenia i jeśli konieczne ich kalibracja,
- sprawdzenie wentylatorów,
- wykonanie testów funkcjonalnych/sprawdzenie urządzenia,
- opracowanie i sporządzenie protokołu z naprawy,
- naprawa lub wymiana wyświetlacza LCD UPS.

Termin wykonania usługi: 14 dni od daty otrzymania zlecenia.

Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Spółki.

DYREKTOR
ds. technicznych

Ryszard Orłowski

Z-ca Kierownika
Zdziału Automatyki i Informatyki

Janusz Wyrwicki