



Inwestor:

**Gmina Kolbaskowo
Kolbaskowo 106
72-001 Kolbaskowo**

Nasz znak: DE.404.346.2020

Rosówek, dnia 18.09.2020

WARUNKI TECHNICZNE

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Obiekt: rozbudowa sieci kanalizacji tłocznej na odcinku od drogi powiatowej nr 3927Z do oczyszczalni ścieków w Przecławiu, gmina Kolbaskowo

Odpowiadając na wniosek z dnia 14.09.2020, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie określa następujące warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej:

1. W ramach realizacji rozbudowy sieci kanalizacji tłocznej należy zaprojektować i wykonać sieć ciśnieniową de 110 PE na odcinku od drogi powiatowej nr 3927Z do oczyszczalni ścieków w Przecławiu z włączeniem do projektowanej sieci ciśnieniowej de 110 PE, która zostanie zakończona na działce nr 110 obręb Ustowo oraz z włączeniem do istniejącej sieci ciśnieniowej de 315 PE zlokalizowanej na działce nr 5/74 obręb Przecław.
2. Sieć ciśnieniową kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać z rur i kształtek PE 100 SDR17 PN10 koloru czarnego.
3. Włączenie do istniejącej sieci ciśnieniowych należy wykonać z zastosowaniem opasek kołnierзовych do nawiercania przy pracującej sieci oraz zasuwę nożowej z trzpieniem teleskopowym zabudowanym skrzynką zasuwową typu ciężkiego.
4. Podłączenie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej do istniejącej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu jego terminu ze ZWiK w Kołbaskowie.
5. Trasę sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej oznakować taśmą lokalizacyjną z wkładką magnetyczną
6. Przejścia pod drogami należy wykonać w rurach osłonowych.
7. Projekt budowlany należy wykonać na aktualnym podkładzie geodezyjnym w skali 1:500.
8. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez ZWiK w Kołbaskowie.
9. Sieć, z uwagi na możliwość wystąpienia kolizji z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem terenu, wymaga uzgodnienia lokalizacji w ramach narady koordynacyjnej w Starostwie w Policach.
10. Przystąpienie do robót będzie możliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej sieci kanalizacji sanitarnej ze ZWiK w Kołbaskowie i uzyskaniu zezwoleń wymaganych Prawem Budowlanym.
11. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić ZWiK w Kołbaskowie o planowanym terminie rozpoczęcia prac.
12. Sieć przed zakryciem należy zgłosić do przeglądu technicznego w ZWiK w Kołbaskowie.
13. Rozpoczęcie eksploatacji sieci może nastąpić po uprzednim odbiorze z przeprowadzeniem przeglądu technicznego, wykonaniu próby szczelności w obecności pracownika działu technicznego ZWiK w Kołbaskowie oraz zweryfikowanej pozytywnie, przez dział techniczny ZWiK Kołbaskowo, inspekcji TV kanałów grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej z pomiarem spadków kanałów.
14. Do odbioru końcowego sieci kanalizacyjnej należy przedłożyć:
 - a) oryginał warunków technicznych przyłączenia do sieci

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie
Samorządowy Zakład Budżetowy**

Rosówek 16 • 72-001 Kołbaskowo

tel. 91 312 49 20 • e-mail: sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl • www.zwik.kolbaskowo.pl

- b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi zmianami
 - c) kopia uzupełnionej mapy zasadniczej z klauzulą PODGiK w Policach z siedzibą w Policach, ul. Kresowa 32/34 z potwierdzeniem o przyjęciu wyniku pomiaru do państwowego zasobu geodezyjnego
 - d) szkic geodezyjnych pomiarów sieci
 - e) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. na użyte do budowy sieci materiały
 - f) protokół z inspekcji TV grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej z profilem spadków kanałów i plików video przeglądu.
15. Warunki wydaje się na okres 24 miesięcy licząc od daty ich wystawienia.
16. Odstępstwo od wydanych warunków i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia z ZWiK w Kołbaskowie.
17. W wypadku wystąpienia konieczności przełożenia istniejącego uzbrojenia terenu w związku z planowaną inwestycją, Inwestor jest zobowiązany wykonać je na własny koszt w porozumieniu ze ZWiK w Kołbaskowie.
18. Po spełnieniu powyższych wymogów ZWiK w Kołbaskowie zapewnia odbiór ścieków sanitarnych.

Wystawił:

INSPEKTOR
ds. technicznych
dasprovia
Ewelina Kasprovia
podpis

Otrzymał:

Jan Sku
.....
podpis