

Nazwa i adres organu

STAROSTA POLICKI
ul. Tanowska 8
72-010 Police

Oznaczenie kancelaryjne wniosku

GK.6630.820.2020

PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ

ODPIS

1. Imię i nazwisko/Nazwa oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę

Gmina Kołbaskowo
Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo

2. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego narady

Tadeusz Łukasiuk, Geodeta Powiatowy

3. Data narady/Data dodatkowej narady

9.12.2020

4. Miejsce narady

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Policach
ul. Kresowa 32, 34, 72-010 Police

5. Sposób przeprowadzenia narady



na miejscu



za pomocą środków komunikacji elektronicznej

7. Opis przedmiotu narady

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu: sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej

Powiat: policki Gmina: KołbaskowoObręb ew.: Ustowo, Przecław

Działki ew.: 55/6, 55/7, 55/8, 98/1, 98/2, 98/3, 98/4, 98/6, 98/7, 98/9, 100, 102/3, 103, 104/1, 110 (obr. Ustowo), 9/2, 36/1, 36/2, 44/2 (obr. Przecław)

8. Stanowiska uczestników narady

Przewodniczący narady koordynacyjnej (1)

Uzgodniono z uwagą nr 1

z uz. STAROSTY
mgr inż. Tadeusz Łukasiuk
Naczelnik Wydziału
Geodezji, Kartografii i Katastru

Enea Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Szczecin, ul. Derdowskiego 2, 71-178 Szczecin (2)

negatywnie - uwaga w RD Szczecin

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Szczecin
Dział Rozwoju i Inwestycji
Koordynator ds. Rozwoju
Marcin Kasperowicz

Uzgodniono z uwagami za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Poznaniu, Zakład w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin (3)

Uzgodniono

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gazownia Szczecin Południe

Adam Warkocz

Orange Polska SA, al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (4)

Nieobecny

Gmina Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo

Nieobecny

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie, Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo

ZWIK w Kołbaskowie
uzgodniono z uz.
mgr inż. Grzegorz Nielejowski
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
dział techniczny elektroenergetyczny

Nieobecny

(1) Uwagi przewodniczącego narady

1. Należy uzgodnić z zarządcą działki drogowej nr 110 – Starostwo Powiatowe w Policach, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, ul. Tanowska 8.

Uwagi branżowe

(2) Enea Operator Sp. z o.o.


1. Zbliżenia, skrzyżowania z sieciami energetycznymi zabezpieczyć i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.
2. Przy zbliżeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem dużej ostrożności – kable zabezpieczyć zgodnie z PN-76/E-05125.
3. Przed rozpoczęciem prac należy ponownie sprawdzić w Rejonie Szczecin aktualny przebieg sieci energetycznych będących w zarządzie ENEA Operator Sp. z o.o., następnie wykonać przekopy próbne w celu ustalenia zgodności przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.
4. Na 3 dni przed rozpoczęciem prac ziemnych należy zawiadomić RD Szczecin.
5. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV włącznie.
6. W przypadku, gdy na obszarze objętym opracowaniem występują sieci o napięciu wyższym niż 15 kV, należy uzgodnić plansze koordynacyjną z odpowiednimi instytucjami zarządzającymi tymi sieciami.
7. W przypadku zmiany przeznaczenia terenów, przez które przebiegają istniejące linie napowietrzne 0,4 kV i 15 kV, należy dostosować obostrzenia ww. linii zgodnie z normą PN-E-05100-1/98 do nowego układu funkcjonalnego terenu.

(3) Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

1. Skrzyżowanie z siecią gazową wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejącej sieci gazowej prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności.
2. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót powiadomić odpowiednią Gazownię: Gazownia Szczecin Północ ul. Mickiewicza 144, 71-153 Szczecin, e-mail: gazownia.szczecin.polnoc@psgaz.pl, tel. 91-42-47-227, faks 91-48-77-621 lub Gazownia Szczecin Południe ul. Nadodrzańska 5, 70-034 Szczecin, e-mail: gazownia.szczecin.poludnie@psgaz.pl, tel. 91-42-47-269, faks 91-48-25-395.
3. Projekt budowlany (rozwiązanie techniczne) sieci gazowej należy uzgodnić w PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie, ul. Nadodrzańska 5, 70-034 Szczecin.
4. Projekt przyłącza gazowego należy wraz z zawiadomieniem zamiaru rozpoczęcia prac przedłożyć minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót w Gazowni celem sprawdzenia jego poprawności i kompletności.

(4) Orange Polska SA

1. Przekazać plac budowy z Orange Polska SA. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych Orange Polska SA prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami Orange Polska SA zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
3. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury Orange Polska SA, metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika Orange Polska SA.
4. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami Orange Polska SA, zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami Orange Polska SA, można usunąć po uzyskaniu zgody Orange Polska SA, na wyłączny koszt Inwestora.
6. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
7. Dokonać regulacji wlotu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
8. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości co najmniej 0,5 mb od studni będących własnością Orange Polska SA. Zachować minimum 0,5 metra przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją kablową Orange Polska SA.
9. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywy studni kablowych z logo innym od używanego przez Orange Polska SA.
10. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do Orange Polska SA, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej Orange Polska SA.




Łączy arkusz nr 2
Łączy arkusz nr 1

Łączy arkusz nr 1

Łączy arkusz nr 2

C.D. NA RYS. NR 2

SCHEMAT ŁĄCZENIA RYSUNKÓW:



Starosta Policki
Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej, która odbyła się w WGKIK Starostwa Powiatowego w Policach. Stanowiska uczestników narady utrwalone zostały w protokole.
GK.6630. 820.2020
(znak sprawy)
09.12.2020 z up. STAROSTY

za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych GK.6640.1241.2020:
INBUD S.C.
BIURO PROJEKTÓW
mgr inż. **DARIUSZ SKUZA**
Właściciel

	nazwa inwestycji:	WOJTY GMINY KOŁBASKOWO 72-001 KOŁBASKOWO 106	
	adres inwestycji:	GMINA KOŁBASKOWO - OBRĘB USTOWO, OBRĘB PRZECŁAW	
	nazwa inwestora: mgr inż. Adam Sawicki Geodezja, Kartografia i Inżynieria		

GŁÓWNY PROJEKTANT			
projektant:	mgr inż. DARIUSZ SKUZA	583/Sz/94	

DROGI			
projektant:	mgr inż. ADAM SAWICKI	POM/0139/POOD/05	
sprawdzający:	mgr inż. ANNA CISZEWSKA	POM/0285/POOD/11	

SIECI WOD.-KAN.			
projektant:	mgr inż. MONIKA POTOMSKA	ZAP/0071/POOS/08	
projektant:	mgr inż. PIOTR WIĘCKOWSKI	ZAP/0118/POOH/15	
sprawdzający:	mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK	282/Sz/83	

SIECI ELEKTROENERGETYCZNE			
projektant:	mgr inż. PIOTR MAJCHRZAK	ZAP/0125/POOE/13	
sprawdzający:	mgr inż. DAWID WITAMBORSKI	ZAP/0108/PWOE/15	

nazwa inwestycji: BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ DROGĘ POWIATOWĄ NR 3927Z SZCZECIN-SIADŁO GÓRNE Z PROJEKTOWANYM WĘZŁEM "PRZECŁAW" NA DK 13				
nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY				
nazwa rysunku: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU				
Biuro Projektów "INBUD" Rok założenia 1991 ul. E. Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin tel./fax +48 (091) 485 33 95	nr umowy / oprac:	85/2020 / P-1005/2020	skala: 1:500	
	stadium oprac:	PROJEKT BUDOWLANY		1
	data oprac:	MAJ 2020r.		

A

d drogowy

ciąg tłoczny kanalizacji sanitarnej

mna odpowietrzająco-napowietrzająca


ociąg

l teletransmisyjny (sygnalizacyjny)

t technologiczny

otworu geologicznego

- przebudowa rowu "B"
umocnienie stopy skarpy kiską faszynową
- projektowany przepust $\varnothing 1,0\text{m}$
umocnienie wlotu, wylotu w konstrukcji kamiennej
- przekroje poprzeczne przez rów
- projektowana balustrada
- linia rozgraniczająca teren pasa drogowego
- linia określająca teren niezbędny dla obiektów budowlanych



SCHEMAT ŁĄCZENIA RYSUNKÓW:

Starosta Policki

Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej, która odbyła się w WGKik Starostwa Powiatowego w Policach. Stanowiska uczestników narady utrwalone zostały w protokole.


GK.6630. 820.2020
(znak sprawy)

09.12.2020 z up. STAROSTY

Police, dnia (mgr inż. Dariusz Skuza) mgr inż. Dariusz Skuza
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Kanałów Właściciel

za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych GK.6640.1241.2020:

INBUD S.C.
BIURO PROJEKTÓW



nazwa inwestora:

WÓJT GMINY KOŁBASKOWO
72-001 KOŁBASKOWO 106

adres inwestycji:

GINA KOŁBASKOWO - OBREB USTOWO, OBREB PRZECŁAW

GŁÓWNY PROJEKTANT		
projektant:	mgr inż. DARIUSZ SKUZA	583/Sz/94

DROGI		
projektant:	mgr inż. ADAM SAWICKI	POM/0139/POOD/05
sprawdzający:	mgr inż. ANNA CISZEWSKA	POM/0285/POOD/11

SIECI WOD.-KAN.		
projektant:	mgr inż. MONIKA POTOMSKA	ZAP/0071/POOS/08
projektant:	mgr inż. PIOTR WIĘCKOWSKI	ZAP/0118/POOH/15
sprawdzający:	mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK	282/Sz/83

SIECI ELEKTROENERGETYCZNE		
projektant:	mgr inż. PIOTR MAJCHRZAK	ZAP/0125/POOE/13
sprawdzający:	mgr inż. DAWID WITAMBORSKI	ZAP/0108/PWOE/15

nazwa inwestycji:

BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ DROGĘ POWIATOWĄ NR 3927Z
SZCZECIN-SIADŁO GÓRNE Z PROJEKTOWANYM WĘZŁEM "PRZECŁAW" NA DK 13

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY

nazwa rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Biuro Projektów "INBUD" Rok założenia 1991 ul. E. Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin tel./fax +48 (091) 485 33 95	nr umowy / oprac:	85/2020 / P-1005/2020	skala:	1:500	rysunek nr: 3
	stadium oprac:	PROJEKT BUDOWLANY			
	data oprac:	MAJ 2020r.			