

IZR.271.12.2023

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „Uzupełnienie gminnej infrastruktury sportowej dla potrzeb szkół i klubów LZS na terenie Gminy Wińsko”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ:

Prosimy o wyjaśnienie następujących pytań:

- 1) Z jakiego materiału mają być wykonane drzwi?
- 2) Sprecyzowania wymiarów stolarki okiennej (rozbieżność schematu i projektu)
- 3) Czy sala ma być wyposażona w sprzęt sportowy? Jeśli tak to jaki, prosimy o wykaz z minimalnymi wymaganiami technicznymi.
- 4) Czy wyposażenie pozostałych pomieszczeń leży pi stronie wykonawcy ? jeśli tak , prosimy o zestawienie.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Ad. 1

Drzwi wewnętrzne:

Drzwi wewnętrzne drewniane, płycinowe w ościeżnicach regulowanych opaskowych, z podcięciami wentylacyjnymi dolnymi.

Drzwi wejściowe (zewnątrzne):

Drzwi zewnętrzne stalowe ocieplane, antywłamaniowe (klasa min. RC2) w kolorze szarym. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych $U \leq 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.

Ad. 2

Wymiary stolarki zgodnie z dokumentacją projektową:

Światło przejścia (w świetle ościeżnicy):

- dla drzwi wewnętrznych 90x200cm
- dla drzwi zewnętrznych 100x200

Ad. 3

Zakres prac nie obejmuje dostawy sprzętu sportowego.

Ad. 4

Zakres prac obejmuje wykonanie i kompletne wyposażenie zaplecza szatniowego wraz z węzłami sanitarnymi włącznie, w szczególności:

1. Szatnie, węzeł sanitarny - cz. męska:

- szafki dla 10 os.
- umywalki - 4szt
- miska ustępowa - 1szt
- prysznic - 1szt

2. Szatnie, węzeł sanitarny - cz. damska:

j.w.

3. WC dla os. niepełnosprawnych :

- umywalka dostosowana dla os. niepełnosprawnych - 1szt
- miska ostępowa - 1szt

-
- uchwyt uchylny - 3szt (umywalka, wc)
 - uchwyt stały - 1szt (wc)

Wójt Gminy
/-/ Jolanta Krysowata-Zielnica
