



IR.272.20.2024

Wołów, 10.09.2024 r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania:

**Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej – PO RAZ TRZECI (Roboty w zakresie instalacji elektrycznej, Roboty w zakresie instalacji sanitarnej), Nr sprawy: IR.272.20.2024.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 1

Czy zamawiający posiada projekt instalacji fotowoltaicznej lub stawia jakies wymagania co do tej instalacji? Czy wykonawca we własnym zakresie ma zaproponować i wykonać instalację?

### Odpowiedź nr 1:

Zamawiający posiada:

1. Zatwierdzony Projekt Architektoniczno Budowlany, w którym projektant wskazał miejsce lokalizacji instalacji PV – rys. nr A3d. Lokalizacja została zatwierdzona przez służby DWUOZ we Wrocławiu, oraz
2. Projekt Wykonawczy instalacji elektrycznej, w którym projektant ujął zasilanie dwóch rozdzielnic fotowoltaicznych, zasilanie układów, lokalizację montażu oraz ilość paneli PV – rys. IE 2.

Szczegółowy projekt wykonawczy instalacji PV opisujący parametry techniczne systemu, wyliczenia, analizy, uwzględniający indywidualne uwarunkowania otoczenia - pozostaje do wykonania dla Wykonawcy, zgodnie z wytycznymi z projektu AB i PWIE, w uzgodnieniu i akceptacji proponowanych parametrów przez Zamawiającego.

STAROSTA WOŁÓWSKI

Jan Janas

WICESTAROSTA WOŁÓWSKI

Beata Gryga

Kierownik Zamawiającego

### Otrzymują:

1. wszyscy uczestnicy postępowania
2. a/a

Sporządziła: Anna Szadkowska - Czupa, e – mail: zamowienia@powiatwoловski.pl, tel. 71 380 59 09.

Zatwierdziła: Katarzyna Niedzielska

Katarzyna Niedzielska