

LEGENDA:

- NAŚWIETLACZ 30W LED W IP65 z czujnikiem ruchu
- łącznik pojedynczy 250V~ 10A p/t IP20 wysokość montażu h=1.30m
- przewód YDY 3x1,5mm2
- przewód HDGs 2x1,5mm2
- puszka elektryczna Ø 80 p/t IP20
- GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU przycisk p/poż p/t NC wysokość montażu h=1.30m
- rozdzielnia główna RG
- Istniejące złącze napowietrzne z układem pomiarowym (na zewnętrznej ścianie budynku)

PRACOWNIA PROJEKTOWA "CONTRACT PROJECT"

Contract Project Sp. z o.o.

Inwestycja	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Feliksowie.	Data: 12.2020
Adres inwestycji	Feliksów, 97-512 Kodrąb dz. nr ewid. 160, obręb 0002 Feliksów jedn. ewid.101207_2 Kodrąb	Rys. 2
Inwestor	Gmina Kodrąb Ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb	Skala 1:100 Branża / Etap ELE / PB
Temat rysunku	**Instalacja elektryczna - oświetlenie zewnętrzne oraz GWP**	
Branża elektryczna	Projektant: inż. Robert Kucharski nr upr. LOD/0622/PWOE/06 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. elektroenergetycznej	Podpis:
	Asystent proj.: mgr inż. Mateusz Parchyniak	Podpis: