



LEGENDA:

- Przewód YDY 5x10mm²
- Przewód YDY 5x4mm²
- puszka elektryczna p/t z listwą rozgałęźną 5x2,5mm²
(do podłączenia kuchni indukcyjnej 400V 3 ~ 7kW/16A)
- Istniejące złącze napowietrzne z układem pomiarowym
(na zewnętrznej ścianie budynku)

**PRACOWNIA PROJEKTOWA
"CONTRACT PROJECT"**

**Contract
Project**
Sp. z o.o.

Inwestycja	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Feliksowie.		Data: 12.2020
Adres inwestycji	Feliksów, 97-512 Kodrąb dz. nr ewid. 160, obręb 0002 Feliksów jedn. ewid. 101207_2 Kodrąb		Rys. 5
Inwestor	Gmina Kodrąb Ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb		Skala 1:100
Temat rysunku	Instalacja elektryczna - zasilanie gniazda 400V oraz wewnętrzna linia zasilająca WLZ		Branża / Etap ELE / PB
Branża elektryczna	Projektant	inż. Robert Kucharski nr upr. LOD/0622/PW0E/06 <small>Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. elektroenergetycznej</small>	Podpis:
	Asystent proj.	mgr inż. Mateusz Parchyniak	Podpis: