

Kościerzyna, dnia 18 września 2023 r.

**Gmina Kościerzyna**  
**ul. Strzelecka 9**  
**83-400 Kościerzyna**

ZP.271.23.2023

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem [https://platformazakupowa.pl/pn/ug\\_koscierzyna](https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna) w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku na „**Remont drogi gminnej nr 187068G na odcinku DK20 - Łubiana**”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców przy opracowywaniu ofert.

#### **Pytanie 1:**

W SWZ i dokumentacji technicznej przyjęto dla drogi kategorię ruchu KR 2. W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót przyjęto dla warstwy ścieralnej beton asfaltowy AC 11S dla kategorii ruchu KR 3 – 4. Jaką kategorię ruchu przyjąć do wyceny dla warstwy ścieralnej?

#### **Odpowiedź:**

Do wyceny warstwy ścieralnej należy przyjąć kategorię ruchu KR-2.

#### **Pytanie 2:**

SWZ i dokumentacja techniczna przewiduje odnowę oznakowania poziomego grubowarstwowego – linie krawędziowe P-7c, linie P-4 oraz linie P-12. Brak danego elementu oraz ilości w załączonym przedmiarze robót. Wobec powyższego proszę o uzupełnienie przedmiaru robót oraz zamieszczenie projektu Docelowej Organizacji Ruchu.

Ponadto proszę o określenie rodzaju oznakowania, czy ma być grubowarstwowe czy cienkowarstwowe, ponieważ w SWZ i dokumentacji technicznej określono je jako grubowarstwowe, natomiast w załączonej STWiOR jako cienkowarstwowe.

**Odpowiedź:**

Projektowane oznakowanie poziome pokazano w części rysunkowej dokumentacji.

Należy wykonać oznakowanie poziome pokazane w dokumentacji projektowej (linie P-12, P-4, P-7c) w ilości łącznej 96,04 m<sup>2</sup> w technologii grubowarstwowej.

**WÓJT GMINY**  
**Kościerzyna**  
*Grzegorz Piechowski*