

Załącznik B (informacyjny)

Odległości bezpieczne

Odległości bezpieczne podano w Tablicy B.1.

Tablica B.1 – Odległości bezpieczne

Rodzaj chronionego miejsca	Odległości bezpieczne (m)				
	płyны obojętne	płyны utleniające pojemność zbiornika		płyны palne	
		< 50 t	< 200 t	ciekły H ₂	pozostałe
Granice działki, parkingi, publiczne drogi/linie kolejowe	3	5	8	8	5
Tereny, na których dozwolone jest używanie otwartego ognia, źródła zapłonu lub palenie tytoniu	3	5	8	8	5
Składy stałych materiałów palnych, np. drewna, w tym także drewniane budynki i konstrukcje	3	5	8	8	5
Wykopy, kanały, odprowadzenie wód powierzchniowych, otwory na układy poniżej poziomu gruntu	3	5	8	8	5
Biura, stołówki i obszary, gdzie mogą przebywać pracownicy lub osoby trzecie	3	5	8	15	5
Wloty powietrza do sprężarek/wentylatorów, odpowietrzniki gazu opałowego	3	5	8	15	5
Płyны palne luzem	3	5	8	8	5
Napowietrzne przewody elektroenergetyczne	---	---	---	10	10