

**GKŚO.I.271.3.2023**

**Kiwity, dnia 15.02.2023r.**

**Zamawiający  
Gmina Kiwity  
Kiwity 28,  
11-106 Kiwity  
NIP: 743-19-13-795**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40kWp, na potrzeby budynku SUW w Kiersnowie oraz budynku SUW w Kiwitach”.

Gmina Kiwity zwana dalej „Zamawiającym” zawiadamia, że jeden z potencjalnych Wykonawców skierował do Zamawiającego zapytanie o następującej treści:

**Zapytanie do postępowania:**

1. „W wymogach dotyczących inwerterów Zamawiający określa parametr THD max 2,2%. U większości wiodących producentów inwerterów ten parametr określony w kartach technicznych jest na poziomie poniżej 3%. Stosowanie tego zapisu max. 2,2% odnosi się do jednego producenta (co jest też niezgodne z procedurą przetargową), który aktualnie na polskim rynku przy mocy inwertera ok 40 kW jest niedostępny. Zwracamy się z prośbą o zmianę parametru z 2,2% na poniżej 3%..”

**Odpowiedź:**

Zmawiający informuję, że dopuszcza zastosowanie inwerterów o parametrze THD max 3%.

Wójt Gminy Kiwity

Wiesław Tkaczuk